Телефоны: +7 (495) 649-61-97 8-800-555-21-37 (для регионов бесплатно)

E-mail: info@fancoil-kkb.ru www.fancoil-kkb.ru







Мини-чиллеры

LUC-F(R)HAA...C(D)AP

Содержание

1.	Меры предосторожности	3
	Общие сведения	
	Технические данные	
	Производительность	
5.	Схемы электрических соединений	. 27
6.	Монтаж мини-чиллера	. 30
7.	Управление мини-чиллером	. 37
	Пусконаладка и эксплуатация	
	Техническое обслуживание	
	Гарантийные обязательства	

Указанные в настоящей инструкции работы по установке оборудования должны выполняться в строгом соответствии с действующими требованиями строительных норм и правил, технических регламентов и иных нормативно-технических документов. Соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать получения травм и нанесения ущерба другим людям и имуществу.

1. Меры предосторожности

Во избежание получения травм и нанесения ущерба другим людям и имуществу внимательно прочтите и соблюдайте следующие инструкции.

Бережно обращайтесь с данной инструкцией и сохраняйте ее на протяжении всего срока эксплуатации оборудования для внесения отметок о проведенных работах по сервисному обслуживанию или ремонту.

Данное оборудование не предназначено для использования маленькими детьми и людьми с ограниченной подвижностью, находящимися без надлежащего присмотра.

Неправильный монтаж, наладка, эксплуатация, сервисное обслуживание, ремонт либо использование оборудования не по назначению может привести к повреждению оборудования, нанесению травмы или ущерба, а также к отказу от гарантийных обязательств.

При установке

Монтаж, перемещение и ремонт данного оборудования должны проводиться специалистами, имеющими соответствующую подготовку и квалификацию, а также соответствующие лицензии и сертификаты для выполнения данных видов работ. Неправильное выполнение монтажа, демонтажа, перемещения и ремонта оборудования может привести к возгоранию, поражению электротоком, нанесению травмы или ущерба вследствие падения оборудования, утечки жидкости и т.п.

Поверхность, на которую устанавливается и крепится оборудование, а также крепление оборудования должны быть рассчитаны на вес оборудования.

При монтаже учитывайте расстояние между чиллером и другим оборудованием или строительными конструкциями, а также расстояние, требующееся для его сервисного обслуживания или ремонта.

Присоединение чиллера к контуру хладоносителя должно быть выполнено согласно рекомендациям данной инструкции.

Используйте силовые и сигнальные кабели необходимого сечения согласно спецификации оборудования, требований инструкции, а также государственных правил и стандартов. Не используйте удлинители или промежуточные со-

единения в силовом кабеле. Не подключайте несколько единиц оборудования к одному источнику питания. Не модернизируйте силовой кабель. Если произошло повреждение силового кабеля или вилки, необходимо обратиться в сервисную службу для замены.

В комплект поставки чиллера не входит главный выключатель. Электропитание чиллера должно отключаться от чиллера посредством главного выключателя, который необходимо приобрести и установить отдельно.

Предохранитель или автомат токовой защиты должен соответствовать мощности оборудования.

Оборудование должно иметь надежное заземление. Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током. Источник питания должен иметь защиту от утечки тока. Отсутствие защиты от утечки тока может привести к поражению электротоком.

Не включайте питание до завершения работ по монтажу. Не устанавливайте и не используйте оборудование в помещениях с потенциально взрывоопасной атмосферой. Применение или хранение горючих материалов, жидкостей или газов возле оборудования может привести к возгоранию.

Во время эксплуатации

Не включайте и не выключайте оборудование посредством включения или выключения вилки из розетки. Используйте для этого кнопку включения и выключения пульта дистанционного управления.

Не тяните за силовой кабель при отключении вилки из розетки. Это может привести к повреждению кабеля, короткому замыканию или поражению электротоком.

Не суйте руки и другие части тела, а также посторонние предметы в отверстия для забора и подачи воздуха. Лопасти вентилятора вращаются с большой скоростью и попавший в них предмет может нанести травму или вывести из строя оборудование. Внимательно присматривайте за маленькими детьми и следите, чтоб они не играли рядом с оборудованием.

Не препятствуйте доступу и циркуляции воздуха через воздушный теплообменник чиллера. При появлении каких-либо признаков неисправности (запах гари, повышенный шум и т.п.) сразу же выключите оборудование и отключите от источника питания. Использование оборудования с признаками неисправности может привести к возгоранию, поломке и т.п. При появлении признаков неисправности необходимо обратиться в сервисный центр.

Если оборудование не предполагается использовать в течение длительного времени, отсоедините вилку кабеля электропитания от розетки или выключите автомат токовой защиты. Не подвергайте оборудование и пульт управления воздействию влаги или жидкости.

При обслуживании

Не прикасайтесь к выключателям мокрыми руками. Это может привести к поражению электротоком.

Перед чисткой или обслуживанием отключите оборудование от источника питания. Не проводите работы по обслуживанию оборудования до тех пор, пока не отключено электропитание от оборудования.

Не мойте оборудование водой, агрессивными или абразивными чистящими средствами. Вода может попасть внутрь и повредить изоляцию, что может повлечь за собой поражение электрическим током. Агрессивные или абразивные чистящие средства могут повредить оборудование.

Работы по сервисному обслуживанию или ремонту оборудования должны проводиться квалифицированным персоналом. Обратитесь в сервисный центр для проведения работ по сервисному обслуживанию или ремонту оборудования.

Перед началом работы

Перед началом работы установки внимательно прочитайте инструкцию. Строго придерживайтесь описания выполняемых операций. Нарушение технологии может повлечь за собой травмы для вас или окружающих, а также повреждение оборудования.

Проверка перед пуском

- Проверьте надежность заземления.
- Убедитесь, что ничего не препятствует входящему и исходящему воздушным потокам.

Правила электробезопасности

Все подключения должны проводиться квалифицированным персоналом.

Подключения должны проводиться с соблюдением всех правил безопасности.

Главный автомат токовой защиты должен быть оборудован устройством контроля утечки тока. Характеристики электропитания должны соответствовать требованиям спецификации для данного оборудования.

Не модифицируйте защитные или регулирующие устройства чиллера самостоятельно.

Не натягивайте и не скручивайте электрические кабели чиллера даже при выключенном электропитании.

Не открывайте дверцы или панели чиллера, через которые осуществляется доступ к внутренним частям чиллера, не убедившись предварительно в том, что главный выключатель переведен в положение выключено.

Запомните!

- Не включайте оборудование, если заземление отключено.
- Оборудование предназначено для использования в режимах: охлаждения в диапазоне от +10 до +43 °C наружного воздуха; обогрева в диапазоне от -13 до +21 °C наружного воздуха. Рабочий диапазон температуры хладоносителя на выходе в режимах: охлаждения от +7 до +15 °C; обогрева от +35 до +45 °C. Использование оборудования при других температурных параметрах может привести к поломке и выходу оборудования из строя.
- Не используйте оборудование с поврежденными электропроводами.
- При обнаружении повреждений немедленно замените провод.
- Перед первым пуском подайте питание не менее чем за 12 часов до первого пуска для прогрева оборудования.
- Оборудование нуждается в периодическом сервисном обслуживании. Сроки и регламент периодического обслуживания указаны в инструкциях пользователя и в данной инструкции.

2. Общие сведения

Маркировка мини-чиллеров

LUC - F H A A 65 C A P

- 1 LUC чиллер торговой марки LESSAR
- 2 Компрессор
 - F спиральный с постоянной производительностью
 - R ротационный с постоянной производительностью
- 3 Тип компрессора
 - Н герметичный
- 4 Количество компрессоров
 - А один компрессор
 - D два компрессора

- 5 Охлаждение конденсатора
 - А воздушное
- 6 Холодопроизводительность, кВт
- 7 Тип электропитания
 - С 380 В / 50 Гц / 3 фазы
 - D 220 B / 50 Гц / 1 фаза
- 8 Тип фреона
 - A R410A
- 9 Тип исполнения
 - Р встроенный гидромодуль

Описание



LUC-RHAA5DAP. LUC-RHAA7DAP

Мини-чиллеры серии LUC-F(D)НАА...С(D)АР с воздушным охлаждением конденсатора осевыми вентиляторами и реверсированием холодильного цикла устанавливаются снаружи и предназначены для охлаждения или нагрева воды, используемой в качестве теплоносителя, в квартирах, коттеджах, мини-гостиницах, торговых павильонах, офисных зданиях небольшой площади и др. аналогичных помещениях.

Конструкция корпуса

Рама мини-чиллера и защитные панели изготовлены из оцинкованной стали и окрашены порошковой эмалью для защиты от атмосферных явлений. Поддон для сбора конденсата — стандартного исполнения.

Компрессор

Спиральный компрессор оснащен электрическим нагревателем картера и тепловой защитой.

Испаритель

Пластинчатый испаритель изготовлен из нержавеющей стали AISI 316 и поставляется в комплекте с электрическим нагревателем и дифференциальным реле давления. Кожух испарителя выполнен из неопрена с закрытыми порами.

Hacoc

Насос снабжен рабочим колесом из коррози-



LUC-FHAA10DAP, LUC-FHAA10CAP, LUC-FHAA12CAP, LUC-FHAA14CAP, LUC-FHAA16CAP

онностойкого материала, встроенным конденсатором для высокого пускового момента и автоматически вентилируемым корпусом импеллера.

Обвязка насоса

Насос укомплектован расширительной емкостью, предохранительным клапаном, устройством для подпитки водой, манометром.

Конденсатор

Конденсатор состоит из медных труб, оребренных алюминиевыми ламелями. Защитная решетка конденсатора — стандартного исполнения.

Вентиляторы

Осевые вентиляторы с 6-полюсными электромоторами со встроенной тепловой защитой расположены в кожухе с защитной решеткой.

Электропитание и электрическая панель управления

Электропитание и электрическая панель управления разработаны в соответствии с IEC 204-1/EN60335-2-40 в комплекте с контактором компрессора. Класс защиты электрооборудования мини-чиллеров IP24.


Дистанционное управление мини-чиллером возможно с проводного пульта управления LZ-CEPW2 (в комплект поставки не входит).

Кнопка аварийного останова

Мини-чиллер снабжен кнопкой аварийного останова. Нажмите эту кнопку, чтобы экстрен-

но остановить мини-чиллер. Для перезапуска чиллера после устранения неполадок поверните кнопку по часовой стрелке.

Наименование частей



1 — конденсатор; 2 — расширительная емкость; 3 — отделитель жидкости; 4 — осевой вентилятор; 5 — реле высокого давления; 6 — компрессор; 7 — электрическая панель; 8 — панель управления; 9 — пластинчатый теплообменник; 10 — 4-ходовой вентиль; 11 — дифференциальное реле давления; 12 — труба для подключения насоса (для моделей на 12/14/16 кВт); 13 — реле низкого давления; 14 — капиллярная трубка; 15 — насос; 16 — кнопка аварийного останова.

3. Технические данные

Спецификация

Модель			LUC-RHAA5DAP	LUC-RHAA7DAP	LUC-FHAA10DAP			
Холодопроизвод	дительность	кВт	5,0	7,2	10,5			
Теплопроизводи	ительность	кВт	5,5	7,7	12			
Потребляемая	Охлаждение	кВт	1,94	2,76	3,61			
мощность	Нагрев	кВт	1,99	2,83	4,0			
Напряжение эле	ектропитания	ф/В/Гц		1 / 220 / 50				
Защитные устро	рйства		защиты компрес от отсутствия ф	Прессостат высокого/низкого давления, тепловое реле защиты компрессора, защита от перегрузки, защита от отсутствия фазы, контроль последовательности фаз, защита от разморозки, дифференциальное реле разности давления				
Хладагент				R410A				
Заправка хлада	гентом	КГ	1,6	2,1	4,1			
Компрессор	Тип		Ротаци	юнный	Спиральный			
Компрессор	Количество		1	1	1			
	Тип			Пластинчатый				
Водяной тепло-	Макс. рабочее давление (сторона хладоносителя)	МПа		0,5				
- COMOTHINA	Диаметр патрубков вход/ выход	дюйм	1"	1"	1 1/4"			
	Расход воды	м ³ /ч	0,86	1,24	1,74			
Водяной насос	Напор	м вод. ст.	5,5	5,5	8,5			
Бодинен насес	Максимальная потре- бляемая мощность	Вт	93	93	210			
Воздушный	Тип		Трубчатый из і	меди с алюминиевь	ім оребрением			
теплообменник	Расход воздуха	М³/Ч	5563	5624	6500			
Уровень звуково	ого давления	дБ(А)	55	56	60			
	Длина	ММ	1012	1012	962			
Габаритные размеры	Ширина	ММ	396	396	400			
Pacep3	Высота	ММ	966	966	1245			
Упаковка (Д×Ш×	(B)	ММ	1120×1100×435	1120×1100×435	1058×1380×438			
Масса без упакс	Масса без упаковки		83	94	138			
Масса с упаковн	кой	КГ	89	100	145			

Примечания


- 1. Холодопроизводительность и теплопроизводительность определены при следующих условиях:
 - Охлаждение: температура воды на входе/выходе водяного теплообменника 12/7 °C; температура наружного воздуха 35 °C (DB)/24 °C (WB).
 - Обогрев: температура воды на входе/выходе водяного теплообменника 40/45 °C; температура наружного воздуха 7 °C (DB)/6 °C (WB).
- 2. Коэффициент загрязнения: 0,086 м²·°С/кВт.
- 3. Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1 м в свободном поле на уровне вентилятора.

Модель			LUC- FHAA10CAP	LUC- FHAA12CAP	LUC- FHAA14CAP	LUC- FHAA16CAP	
Холодопроизвод	дительность	кВт	10,5	12	14	16	
Теплопроизводы	ительность	кВт	12	14	16,1	18	
Потребляемая	Охлаждение	кВт	3,93	4,41	4,86	6,43	
мощность	Нагрев	кВт	4,24	4,64	5,22	6,44	
Напряжение эле	ектропитания	ф/В/Гц		3 / 38	0 / 50		
Защитные устро	рйства		защиты комг отсутствия (высокого/низко прессора, защи фазы, контроль морозки, реле реле разнос	та от перегрузі последовател	ки, защита от выности фаз,	
Хладагент				R4	10A		
Заправка хлада	Заправка хладагентом		2,7	3,0	3,6	4,2	
16	Тип						
Компрессор	Количество		1	1	1	1	
	Тип		Пластинчатый				
Водяной тепло-	Макс. рабочее давление (сторона хладоносителя)	МПа	0,5				
Comornia.	Диаметр патрубков вход/ выход	дюйм	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	
	Расход воды	м³/ч	1,72	2,0	2,4	2,8	
Водяной насос	Напор	м вод. ст.	8,5	8,5	8,5	8,5	
	Максимальная потре- бляемая мощность	Вт	210	210	210	210	
Воздушный	Тип		Трубчаты	й из меди с алі	оминиевым ор	ебрением	
теплообменник	Расход воздуха	м³/ч	6465	6470	6500	6550	
Уровень звуково	ого давления	дБ(А)	58	59	60	60	
	Длина	ММ	962	1092	1092	1092	
Габаритные размеры	Ширина	ММ	400	460	460	460	
	Высота	ММ	1245	1249	1249	1249	
Упаковка (Д×Ш×	(B)	ММ	1058×1380×438	1188×1385×498	1188×1385×498	1188×1385×498	
Масса без упакс	ЭВКИ	КГ	131	137	145	151	
Масса с упаков	КОЙ	КГ	139	145	160	165	


Примечания

- 1. Холодопроизводительность и теплопроизводительность определены при следующих условиях:
 Охлаждение: температура воды на входе/выходе водяного теплообменника 12/7 °C; температура наружного воздуха 35 °C (DB)/24 °C (WB).
 - Обогрев: температура воды на входе/выходе водяного теплообменника 40/45 °C; температура наружного воздуха 7 °C (DB)/6 °C (WB).
- 2. Коэффициент загрязнения: 0,086 м^{2,°}С/кВт.
- 3. Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1 м в свободном поле на уровне вентилятора.

Габаритные размеры










LUC-FHAA12CAP

LUC-FHAA14CAP LUC-FHAA16CAP




LUC-FHAA10DAP LUC-FHAA10CAP







698




Диапазон эксплуатации

Режим работы	Температура наружного воздуха, °С
Охлаждение	+10+43
Нагрев	-13+21





Принципиальная гидравлическая схема



1 — компрессор; 2 — реле высокого давления; 3 — 4-ходовой клапан; 4 — воздушный конденсатор; 5 — фильтр; 6 — капиллярная трубка; 7 — ресивер; 8 — водяной теплообменник; 9 — нагреватель для защиты от разморозки; 10 — датчик температуры; 11 — дифференциальное реле давления; 12 — отделитель жид-кости; 13 — реле низкого давления; 14 — нагреватель картера компрессора.

Уровень звукового давления

Модель	Уровень звукового давления, дБ(A)
LUC-RHAA5DAP	55
LUC-RHAA7DAP	56
LUC-FHAA10DAP	60
LUC-FHAA10DAP	58
LUC-FHAA12CAP	59
LUC-FHAA14CAP	60
LUC-FHAA16CAP	60




Схема измерения уровня звукового давления мини-чиллера

4. Производительность

Таблицы холодопроизводительности

	LUC DUAAS	24.0	Тем	пература вод	ы на выходе и	з водяного тег	плообменника	, °C
	LUC-RHAA5I	JAP	5	6	7	8	9	10
		Pf	5,1	5,2	5,4	5,5	5,6	5,8
		Ра	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6
	25	Pat	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9
		Qev	0,88	0,89	0,93	0,95	0,96	1
		ΔPev	21,6	23	24,6	26,3	27,8	29,5
		Pf	4,9	5	5,1	5,3	5,4	5,5
		Pa	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9
	30	Pat	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2
ပွ		Qev	0,84	0,86	0,88	0,91	0,93	0,95
yxa,		ΔPev	18,4	19,7	22,1	23,6	25,1	26,6
Температура наружного воздуха, °C	35	Pf	4,8	4,9	5	5,1	5,2	5,3
910		Ра	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9
руж		Pat	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2
ана		Qev	0,83	0,84	0,86	0,88	0,89	0,91
атур		ΔPev	18,5	19,8	21	22,5	24	25,5
ипер		Pf	4,6	4,7	4,9	5	5,1	5,2
Ē		Ра	1,9	1,9	1,9	2	2	2
	40	Pat	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3
		Qev	0,79	0,81	0,84	0,86	0,88	0,89
		ΔPev	17,1	18,3	19,6	20,9	22,3	23,7
		Pf	4,3	4,5	4,6	4,7	4,9	5
		Pa	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2
	43	Pat	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5
		Qev	0,74	0,77	0,79	0,81	0,84	0,86
		ΔPev	14,8	15,9	17,1	18,3	19,5	20,8

Примечание

Pf — холодопроизводительность, кВт;

Ра — потребляемая мощность компрессора, кВт;

Pat — общая потребляемая мощность, кВт;

Qev — расход воды в водяном теплообменнике, м³/ч; Δ Pev — гидравлическое сопротивление водяного теплообменника. кПа:

	LUC DUAA7	24.0	Тем	пература вод	ы на выходе и	з водяного тег	плообменника	, °C
	LUC-RHAA7I	JAP	5	6	7	8	9	10
		Pf	7,3	7,4	7,6	7,7	7,8	8
		Pa	2,3	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4
	25	Pat	2,6	2,6	2,6	2,6	2,7	2,7
		Qev	1,26	1,27	1,31	1,32	1,34	1,38
		ΔPev	35,6	37	38,6	40,3	41,8	43,5
		Pf	7,1	7,2	7,3	7,5	7,6	7,7
		Pa	2,6	2,6	2,6	2,6	2,7	2,7
	30	Pat	2,9	2,9	2,9	2,9	3	3
ပ္		Qev	1,22	1,24	1,26	1,29	1,31	1,32
Температура наружного воздуха,		ΔPev	32,4	33,7	36,1	37,6	39,1	40,6
возд		Pf	7	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5
1010		Pa	2,6	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7
ружі	35	Pat	2,9	2,9	2,9	3	3	3
а на		Qev	1,2	1,22	1,24	1,26	1,27	1,29
атур		ΔPev	32,5	33,8	35	36,5	38	39,5
мпер		Pf	6,8	6,9	7,1	7,2	7,3	7,4
Tel		Pa	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8	2,8
	40	Pat	3	3	3	3,1	3,1	3,1
		Qev	1,17	1,19	1,22	1,24	1,26	1,27
		ΔPev	31,1	32,3	33,6	34,9	36,3	37,7
		Pf	6,5	6,7	6,8	6,9	7,1	7,2
		Pa	2,9	2,9	2,9	3	3	3
	43	Pat	3,2	3,2	3,2	3,3	3,3	3,3
		Qev	1,12	1,15	1,17	1,19	1,22	1,24
		ΔPev	28,8	29,9	31,1	32,3	33,5	34,8

Примечание

Pf — холодопроизводительность, кВт;

Ра — потребляемая мощность компрессора, кВт;

Pat — общая потребляемая мощность, кВт;

Qev — расход воды в водяном теплообменнике, м³/ч; Δ Pev — гидравлическое сопротивление водяного теплообменника, кПа;

www.fancoil-kkb.ru

Таблицы холодопроизводительности (продолжение)

	1110 5114 440	DAD	Тем	пература вод	ы на выходе и	з водяного тег	плообменника	, °C
	LUC-FHAA10	DAP	5	6	7	8	9	10
		Pf	10,9	11,2	11,5	11,8	12,1	12,4
		Pa	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7	2,8
	25	Pat	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,3
		Qev	1,9	1,9	2	2	2,1	2,2
		ΔPev	31,5	31,7	33	33,5	36	38
		Pf	10,4	10,8	11,1	11,5	11,8	12,1
		Pa	2,9	2,9	3	3,1	3,1	3,1
	30	Pat	3,4	3,4	3,5	3,6	3,6	3,6
ပွ		Qev	1,8	1,8	1,9	2	2	2
Температура наружного воздуха,		ΔPev	29,8	30,4	31,8	33,2	33,6	33,9
ВОЗД		Pf	9,9	10,2	10,5	10,7	11	11,3
9101		Pa	3,3	3,3	3,4	3,4	3,5	3,5
ружн	35	Pat	3,8	3,8	3,9	3,9	4	4
ана		Qev	1,7	1,7	1,8	1,9	1,9	2
атур		ΔPev	27	27,5	30	32	32,4	34
мпер		Pf	9,4	9,7	10	10,3	10,6	11
Tel		Pa	3,6	3,6	3,7	3,7	3,8	3,8
	40	Pat	4,1	4,1	4,2	4,2	4,3	4,3
		Qev	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8
		ΔPev	24	24,4	27,2	27,6	30,3	30,5
		Pf	9	9,3	9,5	9,8	10	10,3
		Pa	3,8	3,8	3,9	3,9	4	4
	43	Pat	4,3	4,3	4,4	4,4	4,5	4,5
		Qev	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8
		ΔPev	21	23,8	24,4	27	27,5	31

Примечание

Pf — холодопроизводительность, кВт;

Ра — потребляемая мощность компрессора, кВт;

Pat — общая потребляемая мощность, кВт;

Qev — расход воды в водяном теплообменнике, м³/ч; Δ Pev — гидравлическое сопротивление водяного теплообменника, кПа;

	1110 5114 440	040	Тем	пература вод	ы на выходе и	з водяного тег	плообменника	, °C
	LUC-FHAA10	CAP	5	6	7	8	9	10
		Pf	10,9	11,2	11,5	11,8	12,1	12,4
		Pa	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7	2,8
	25	Pat	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,3
		Qev	1,9	1,9	2	2	2,1	2,2
		ΔPev	31,5	31,7	33	33,5	36	38
		Pf	10,4	10,8	11,1	11,5	11,8	12,1
		Ра	2,9	2,9	3	3,1	3,1	3,1
	30	Pat	3,4	3,4	3,5	3,6	3,6	3,6
ပွ		Qev	1,8	1,8	1,9	2	2	2
Температура наружного воздуха,		ΔPev	29,8	30,4	31,8	33,2	33,6	33,9
возд	35	Pf	9,9	10,2	10,5	10,7	11	11,3
1010		Pa	3,3	3,3	3,4	3,4	3,5	3,5
ружн		Pat	3,8	3,8	3,9	3,9	4	4
ана		Qev	1,7	1,7	1,8	1,9	1,9	2
атур		ΔPev	27	27,5	30	32	32,4	34
мпер		Pf	9,4	9,7	10	10,3	10,6	11
Tel		Pa	3,6	3,6	3,7	3,7	3,8	3,8
	40	Pat	4,1	4,1	4,2	4,2	4,3	4,3
		Qev	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8
		ΔPev	24	24,4	27,2	27,6	30,3	30,5
		Pf	9	9,3	9,5	9,8	10	10,3
		Ра	3,8	3,8	3,9	3,9	4	4
	43	Pat	4,3	4,3	4,4	4,4	4,5	4,5
		Qev	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8
		ΔPev	21	23,8	24,4	27	27,5	31

Примечание

Pf — холодопроизводительность, кВт;

Ра — потребляемая мощность компрессора, кВт;

Pat — общая потребляемая мощность, кВт;

Qev — расход воды в водяном теплообменнике, м³/ч; Δ Pev — гидравлическое сопротивление водяного теплообменника, кПа;

	1110 5114 440	CAD	Тем	пература вод	ы на выходе и	13 водяного тег	плообменника	ı, °C
	LUC-FHAA12	CAP	5	6	7	8	9	10
		Pf	12,4	12,7	13	13,3	13,9	14,2
		Pa	3,5	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6
	25	Pat	4,1	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2
		Qev	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	2,4
		ΔPev	29,1	29,9	31	32,4	34,1	37,5
		Pf	11,9	12,2	12,5	12,8	13,1	13,4
		Pa	3,8	3,8	3,8	3,9	3,9	3,9
	30	Pat	4,4	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5
ပ္		Qev	2	2,1	2,1	2,2	2,2	2,3
Температура наружного воздуха, °C		ΔPev	23,1	23,2	25,4	27	28,8	30
возд	35	Pf	11,4	11,7	12	12,3	12,6	12,9
1010		Ра	4,2	4,2	4,2	4,3	4,3	4,3
ружн		Pat	4,8	4,8	4,8	4,9	4,9	4,9
ана		Qev	2	2	2,1	2,1	2,2	2,2
атур		ΔPev	21,1	23,2	25,4	27	28,8	30
ипер		Pf	10,9	11,2	11,5	11,8	12,1	12,4
Te		Ра	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6
	40	Pat	5,1	5,1	5,1	5,2	5,2	5,2
		Qev	1,9	2	2	2	2,1	2,1
		ΔPev	20,2	21,9	22,7	24	25,6	28,2
		Pf	10,5	10,8	11,1	11,4	11,7	12
		Pa	4,7	4,7	4,7	4,8	4,8	4,8
	43	Pat	5,3	5,3	5,3	5,4	5,4	5,4
		Qev	1,8	1,9	1,9	2	2	2
		ΔPev	17,5	18,8	21,1	23,4	24,1	25,3

Примечание

Pf — холодопроизводительность, кВт;

Ра — потребляемая мощность компрессора, кВт;

Pat — общая потребляемая мощность, кВт;

Qev — расход воды в водяном теплообменнике, $м^3/4$; ΔPev — гидравлическое сопротивление водяного теплообменника, $\kappa \Pi a$:

	LUC FUAA44	CAD	Тем	пература вод	ы на выходе и	з водяного тег	плообменника	ı, °C
	LUC-FHAA14	CAP	5	6	7	8	9	10
		Pf	14,8	15,1	15,4	15,7	16,1	16,4
		Pa	3,6	3,6	3,6	3,7	3,7	3,7
	25	Pat	4,1	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2
		Qev	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8
		ΔPev	29	29,4	30,4	31,2	33	34
		Pf	14,1	14,4	14,7	15	15,3	15,6
		Ра	4,1	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2
	30	Pat	4,6	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
ပွ		Qev	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7
Температура наружного воздуха,		ΔPev	25,8	28,2	28,4	28,9	29,5	31
возд	35	Pf	13,4	13,7	14	14,3	14,6	14,9
1010		Ра	4,6	4,6	4,6	4,7	4,7	4,7
ружн		Pat	5,1	5,1	5,1	5,2	5,2	5,2
а на		Qev	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5
атур		ΔPev	24	25,6	26	27,6	28,1	28,4
мпер		Pf	12,5	12,8	13,1	13,4	13,7	14
Ter		Ра	5,1	5,1	5,1	5,2	5,2	5,2
	40	Pat	5,6	5,6	5,6	5,7	5,7	5,7
		Qev	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4
		ΔPev	19,6	20,3	21,6	23,4	25,7	26,4
		Pf	12	12,3	12,6	12,9	13,2	13,5
		Pa	5,5	5,5	5,5	5,6	5,6	5,6
	43	Pat	6	6	6	6,1	6,1	6,1
		Qev	2,1	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3
		ΔPev	18	19,1	20,7	21,3	23	23,8

Примечание

Pf — холодопроизводительность, кВт;

Ра — потребляемая мощность компрессора, кВт;

Pat — общая потребляемая мощность, кВт;

Qev — расход воды в водяном теплообменнике, м³/ч; Δ Pev — гидравлическое сопротивление водяного теплообменника, кПа;

			-					. 00
	LUC-FHAA160	CAP				з водяного тег		
			5	6	7	8	9	10
		Pf	15,5	15,7	16	16,3	16,5	16,8
		Pa	5	5	5	5,1	5,1	5,1
	25	Pat	5,5	5,5	5,5	5,6	5,6	5,6
		Qev	2,7	2,7	2,8	2,8	2,9	2,9
		ΔPev	30,5	32	33	34,5	36,2	37,6
		Pf	14,8	15	15,3	15,6	15,8	16,1
		Ра	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6
	30	Pat	5	5	5	5,1	5,1	5,1
ပွ		Qev	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8
yxa,		ΔPev	28,3	29,4	28,3	30,4	33,3	35
Температура наружного воздуха, °C		Pf	14,9	15,2	15,5	15,8	16,1	16,4
1010		Pa	6	6	6	6,1	6,1	6,1
ружн	35	Pat	6,5	6,5	6,5	6,6	6,6	6,6
ана		Qev	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8
атур		ΔPev	28,2	29,5	31	32,3	34	35,1
ипер		Pf	14,2	14,5	14,8	15,1	15,4	15,7
Te		Pa	5,5	5,5	5,5	5,6	5,6	5,6
	40	Pat	6	6	6	6,1	6,1	6,1
		Qev	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
		ΔPev	26	27,3	28,6	29,5	31	33
		Pf	13,5	13,8	14,1	14,4	14,7	15
		Pa	5	5	5	5,1	5,1	5,1
	43	Pat	5,5	5,5	5,5	5,6	5,6	5,6
		Qev	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6
		ΔPev	23	24,6	26,1	27,3	28,6	30

Примечание

Pf — холодопроизводительность, кВт;

Ра — потребляемая мощность компрессора, кВт;

Pat — общая потребляемая мощность, кВт;

Qev — расход воды в водяном теплообменнике, м 3 /ч; Δ Pev — гидравлическое сопротивление водяного теплообменника, кПа;

Таблицы теплопроизводительности

LUC-RHAA5DAP		Температура в	оды на выходе и	з водяного тепло	ообменника, °С	
			35	40	45	50
		Pt	4,2	4,2	4,1	_
		Pa	1,3	1,5	1,6	_
	-5	Pat	1,5	1,7	1,8	_
		Qc	0,72	0,72	0,71	_
%2		ΔΡc	14,6	14,5	14,1	_
ЗТИ 8		Pt	4,8	4,8	4,7	4,7
ЖНО		Pa	1,3	1,5	1,7	1,9
Температура наружного воздуха, °C, при относительной влажности 87%	0	Pat	1,6	1,8	2	2,2
ЬНОЙ		Qc	0,83	0,83	0,81	0,81
ител		ΔΡc	18,5	18,4	18,1	18,1
ТНОС	7	Pt	5,6	5,5	5,5	5,4
ри о		Pa	1,4	1,5	1,7	1,9
Ċ, ¬		Pat	1,7	1,8	2	2,2
'xa,		Qc	0,96	0,95	0,95	0,93
зозду		ΔΡc	23,9	23,4	23	22,9
0.0		Pt	6,1	6,1	6	6
ужн		Pa	1,4	1,5	1,7	1,9
я нар	10	Pat	1,7	1,8	2	2,2
атура		Qc	1,05	1,05	1,03	1,03
пера		ΔΡc	27,8	27,5	27,1	27
TeM		Pt	6,5	6,5	6,5	6,4
		Pa	1,4	1,6	1,7	1,9
	15	Pat	1,7	1,9	2	2,2
		Qc	1,12	1,12	1,12	1,1
		ΔΡc	33,2	33	32,9	32,5

Примечание

Pf — холодопроизводительность, кВт;

Ра — потребляемая мощность компрессора, кВт;

Pat — общая потребляемая мощность, кВт;

Qc — расход воды в водяном теплообменнике, $м^3/4$; Δ Pc — гидравлическое сопротивление водяного теплообменника, кПа;

LUC-RHAA7DAP			Температура воды на выходе из водяного теплообменника, °С				
		35	40	45	50		
		Pt	6,4	6,4	6,3	_	
		Pa	2,2	2,4	2,5	_	
	-5	Pat	2,5	2,7	2,8	_	
		Qc	1,1	1,1	1,08	_	
37%		ΔΡc	27,6	27,5	27,1	_	
ЗТИ 8		Pt	7	7	6,9	6,9	
XHO		Pa	2,2	2,4	2,6	2,8	
вла і	0	Pat	2,5	2,7	2,9	3,1	
ЬНОЙ		Qc	1,2	1,2	1,19	1,19	
ител		ΔΡc	31,5	31,4	31,1	31,1	
Температура наружного воздуха, °C, при относительной влажности 87%	7	Pt	7,8	7,7	7,7	7,6	
рио		Pa	2,3	2,4	2,6	2,8	
C,		Pat	2,6	2,7	2,9	3,1	
'xa,		Qc	1,34	1,32	1,32	1,31	
зозду		ΔΡc	36,9	36,4	36	35,9	
070		Pt	8,3	8,3	8,2	8,2	
ужн		Pa	2,3	2,4	2,6	2,8	
я нар	10	Pat	2,6	2,7	2,9	3,1	
тур		Qc	1,43	1,43	1,41	1,41	
Пера		ΔΡc	40,8	40,5	40,1	40	
TeM		Pt	8,7	8,7	8,7	8,6	
		Pa	2,3	2,5	2,6	2,8	
	15	Pat	2,6	2,8	2,9	3,1	
		Qc	1,5	1,5	1,5	1,48	
		ΔΡc	46,2	46	45,9	45,5	

Примечание

Pf — холодопроизводительность, кВт;

Ра — потребляемая мощность компрессора, кВт;

Pat — общая потребляемая мощность, кВт;

Qc — расход воды в водяном теплообменнике, $м^3/4$; Δ Pc — гидравлическое сопротивление водяного теплообменника, кПа;

LUC-FHAA10DAP		Температура воды на выходе из водяного теплообменника, °C				
		35	40	45	50	
		Pt	8,3	8,3	8,3	_
		Pa	3	3,2	3,5	_
	-5	Pat	3,5	3,7	4	_
		Qc	1,4	1,4	1,4	_
%2		ΔΡc	19,6	18,9	18	_
ЗТИ 8		Pt	9,4	9,4	9,4	9,2
XHO		Pa	3,1	3,3	3,6	3,8
Температура наружного воздуха, °C, при относительной влажности 87%	0	Pat	3,6	3,8	4,1	4,3
ЬНОЙ		Qc	1,7	1,6	1,6	1,6
ител		ΔΡc	27,5	25,6	24,8	23,2
THOC		Pt	12,0	11,8	11,6	11,4
ри о		Pa	3,3	3,6	3,8	4,1
Ċ,	7	Pat	3,8	4,1	4,3	4,6
'xa,		Qc	2	2	2	1,9
зозду		ΔΡc	37,2	35,8	34,5	33,1
070		Pt	12,3	12,2	12,1	12
ужн		Pa	3,4	3,7	3,9	4,2
а на	10	Pat	3,9	4,2	4,4	4,7
атуря		Qc	2,1	2,1	2,1	2,1
пера		ΔΡc	40,5	40	39,2	38,8
Ten		Pt	13,8	13,7	13,6	13,5
		Pa	3,5	3,8	4	4,3
	10	Pat	4	4,3	4,5	4,8
		Qc	2,4	2,4	2,3	2,3
		ΔΡc	45,8	45,1	43,6	42,9

Примечание

Pf — холодопроизводительность, кВт;

Ра — потребляемая мощность компрессора, кВт;

Pat — общая потребляемая мощность, кВт;

Qc — расход воды в водяном теплообменнике, м³/ч; Δ Pc — гидравлическое сопротивление водяного теплообменника, кПа;

LUC-FHAA10CAP		Температура в	оды на выходе и	з водяного тепло	обменника, °С	
		35	40	45	50	
		Pt	8,3	8,3	8,3	_
		Pa	3	3,2	3,5	_
	-5	Pat	3,5	3,7	4	_
		Qc	1,4	1,4	1,4	_
37%		ΔΡc	19,6	18,9	18	_
ЗТИ 8		Pt	9,4	9,4	9,4	9,2
XHO		Pa	3,1	3,3	3,6	3,8
вла	0	Pat	3,6	3,8	4,1	4,3
Температура наружного воздуха, °С, при относительной влажности 87%		Qc	1,7	1,6	1,6	1,6
ител		ΔΡc	27,5	25,6	24,8	23,2
THOC	7	Pt	12,0	11,8	11,6	11,4
ри о		Pa	3,3	3,6	3,8	4,1
Ċ,		Pat	3,8	4,1	4,3	4,6
'xa,		Qc	2	2	2	1,9
зозду		ΔΡc	37,2	35,8	34,5	33,1
070		Pt	12,3	12,2	12,1	12
ужн		Pa	3,4	3,7	3,9	4,2
а на	10	Pat	3,9	4,2	4,4	4,7
атура		Qc	2,1	2,1	2,1	2,1
Пера		ΔΡc	40,5	40	39,2	38,8
TeM		Pt	13,8	13,7	13,6	13,5
		Pa	3,5	3,8	4	4,3
	15	Pat	4	4,3	4,5	4,8
		Qc	2,4	2,4	2,3	2,3
		ΔΡc	45,8	45,1	43,6	42,9

Примечание

Pf — холодопроизводительность, кВт;

Ра — потребляемая мощность компрессора, кВт;

Pat — общая потребляемая мощность, кВт;

Qc — расход воды в водяном теплообменнике, $м^3/4$; Δ Pc — гидравлическое сопротивление водяного теплообменника, кПа;

_	,	,					
LUC-FHAA12CAP			Температура воды на выходе из водяного теплообменника, °С				
200 1100(120)(1		35	40	45	50		
		Pt	9,9	9,8	9,8	_	
		Pa	3,7	4	4,3	_	
	-5	Pat	4,3	4,6	4,9	_	
		Qc	1,7	1,7	1,7	_	
%28		ΔΡc	26	25,6	25,2	_	
ЗТИ 8		Pt	11,1	11	11	11	
XHO		Pa	3,8	4,1	4,4	4,6	
і вла	0	Pat	4,4	4,7	5	5,2	
ЬНОЙ		Qc	1,9	1,9	1,9	1,9	
ител		ΔΡc	33	32,6	32,1	31,8	
Температура наружного воздуха, °C, при относительной влажности 87%	7	Pt	13,9	13,8	13,6	13,4	
ри о		Pa	3,9	4,2	4,5	4,8	
Ċ,		Pat	4,5	4,8	5,1	5,4	
'xa,		Qc	2,3	2,3	2,3	2,3	
зозду		ΔΡc	44	43,6	43,1	42,8	
070		Pt	14,4	14,3	14,2	14,1	
ужн		Pa	4	4,3	4,6	4,9	
ана	10	Pat	4,6	4,9	5,2	5,5	
атуря		Qc	2,5	2,5	2,5	2,5	
пер		ΔΡc	38	37,6	37,2	37	
Telv		Pt	15,9	15,8	15,7	15,6	
		Pa	4,1	4,4	4,7	5	
	15	Pat	4,7	5	5,3	5,6	
		Qc	2,8	2,8	2,8	2,8	
		ΔΡc	45	44,8	44,6	44,2	

Примечание

Pf — холодопроизводительность, кВт;

Ра — потребляемая мощность компрессора, кВт;

Pat — общая потребляемая мощность, кВт;

Qc — расход воды в водяном теплообменнике, м³/ч; Δ Pc — гидравлическое сопротивление водяного теплообменника, кПа;

LUC-FHAA14CAP		Температура воды на выходе из водяного теплообменника, °C				
LUC-FHAA14CAP		35	40	45	50	
		Pt	10,4	10,5	10,6	_
		Pa	4	4,4	4,9	_
	-5	Pat	4,5	4,9	5,4	_
		Qc	1,9	1,9	1,9	_
%2		ΔΡc	15,2	15,1	15	_
ЗТИ 8		Pt	13,1	13	13	12,9
XHO		Pa	4	4,4	4,9	5,4
Температура наружного воздуха, °С, при относительной влажности 87%	0	Pat	4,5	4,9	5,4	5,9
ЬНОЙ		Qc	2,3	2,3	2,3	2,3
ител		ΔΡc	21,1	21,1	21	20,9
THOC		Pt	16,2	16,2	16,1	16
ри о		Pa	4,1	4,5	5	5,5
Ċ,	7	Pat	4,6	5	5,5	6
'xa,		Qc	2,8	2,8	2,8	2,8
зозду		ΔΡc	31,2	31,1	31	31
070		Pt	17,6	17,5	17,4	17,4
ужн		Pa	17,6	17,5	17,4	17,4
а на	10	Pat	17,6	17,5	17,4	17,4
атура		Qc	3,1	3,1	3,1	3,1
пера		ΔΡc	36,4	36,2	36	35,9
TeM		Pt	19,8	19,7	19,6	19,4
		Pa	4,3	4,5	5,2	5,7
	15	Pat	4,8	5	5,7	6,2
		Qc	3,5	3,5	3,5	3,5
		ΔΡc	45,4	45,2	45	44,9

Примечание

Pf — холодопроизводительность, кВт;

Ра — потребляемая мощность компрессора, кВт;

Pat — общая потребляемая мощность, кВт;

Qc — расход воды в водяном теплообменнике, $м^3/4$; ΔPc — гидравлическое сопротивление водяного теплообменника, кПа;

LUC-FHAA16CAP		Температура в	оды на выходе и	з водяного тепло	обменника, °С	
		35	40	45	50	
		Pt	12,8	12,7	12,6	_
		Pa	3,7	4,1	4,6	_
	-5	Pat	4,0	4,4	4,9	_
		Qc	2,2	2,2	2,2	_
%2		ΔΡc	20,2	20,1	20,0	_
ЗТИ 8		Pt	15,6	15,5	15,5	15,4
XHO		Pa	3,8	4,2	4,7	5,3
Температура наружного воздуха, °C, при относительной влажности 87%	0	Pat	4,1	4,5	5,0	5,6
ЬНОЙ		Qc	2,7	2,7	2,7	2,7
ител		ΔΡc	30,2	30,1	30,0	30,0
ТНОС	7	Pt	18,1	17,9	17,8	17,6
ри о		Pa	3,9	4,3	4,8	5,3
Ċ, ¬		Pat	4,2	4,6	5,1	5,6
/xa,		Qc	3,0	3,0	3,0	3,0
зозду		ΔΡc	35,4	35,2	35	34,8
070		Pt	19	18,9	18,8	18,7
ужн		Pa	4,0	4,4	4,9	5,5
я нар	10	Pat	4,3	4,7	5,2	5,7
атура		Qc	3,3	3,3	3,2	3,2
пера		ΔΡc	46,2	45,6	45	44,4
Telv		Pt	20,5	20,4	20,3	20,1
		Pa	4,1	4,5	5,0	5,6
	15	Pat	4,4	4,8	5,3	5,9
		Qc	3,5	3,5	3,5	3,5
		ΔΡc	51,3	50,6	49,8	48,3

Примечание

Pf — холодопроизводительность, кВт;


Ра — потребляемая мощность компрессора, кВт;

Pat — общая потребляемая мощность, кВт;


Qc — расход воды в водяном теплообменнике, м³/ч; Δ Pc — гидравлическое сопротивление водяного теплообменника, кПа;

5. Схемы электрических соединений


LUC-RHAA5DAP, LUC-RHAA7DAP



LUC-FHAA10DAP



LUC-FHAA10CAP, LUC-FHAA12CAP, LUC-FHAA14CAP, LUC-FHAA16CAP



6. Монтаж мини-чиллера

Перед монтажом мини-чиллера согласуйте с заказчиком место установки, учитывая следующее:

- Убедитесь, что крепление (стальная рама либо фундамент) выдерживает мини-чиллер;
- Соблюдайте безопасное расстояние между мини-чиллером и другим оборудованием и строительными конструкциями для обеспечения свободного доступа и циркуляции воздуха через воздушный теплообменник чиллера.

Перемещение оборудования

После транспортировки мини-чиллера внимательно осмотрите упаковку и оборудование. В случае обнаружения повреждений оборудования при транспортировке немедленно свяжитесь с поставщиком оборудования.

Выгрузку оборудования проводите осторожно, не допуская повреждения оборудования.

Перед тем, как перемещать оборудование, проверьте грузоподъемность применяемого подъемного оборудования, учитывая нанесенные на упаковку инструкции.

При перемещении чиллера по горизонтали используйте погрузчик либо другое подобное оборудование, учитывая центр тяжести миничиллера.

При использовании строп или ремней учитывайте массу поднимаемого оборудования, защитив мини-чиллер от повреждения стропами.

Выбор места для монтажа

При выборе места для установки мини-чиллера руководствуйтесь следующим:

- Место установки должно быть чистым и хорошо проветриваемым, таким, как крыша, терраса или внутренний двор.
- Мини-чиллер необходимо устанавливать вдали от источников сажи, строительной и/ или производственной пыли, пара или тепла, легковоспламеняющихся жидкостей, взрыво- и пожароопасных газов.
- Выбирайте такое место, чтобы было удобно монтировать трубопроводы и отводить конденсат, с минимальным влиянием окружающей среды, холодным или теплым ветром.

- Устанавливайте в месте с минимальным влиянием шума от работающего чиллера на окружающих.
- Близко к источнику электропитания.
- Учитывайте расстояние между чиллером и другим оборудованием или строительными конструкциями, а также расстояние, требующееся для его сервисного обслуживания или ремонта.

Монтаж мини-чиллера

Для защиты от вибрации монтаж мини-чиллера необходимо выполнить, использовав в качестве виброизолятора резиновый коврик толщиной 10 мм, проложив его между фундаментом и основанием чиллера.


Закрепите мини-чиллер на стальной раме либо фундаменте, проверьте горизонтальность установленного оборудования.


Если оборудование располагается на сильном ветре, то используйте при необходимости тяги для дополнительного крепления рамы миничиллера.

Если чиллер будет работать в режиме теплового насоса, проложите дренажный шланг и проверьте правильность слива конденсата.

Предотвратите скопление и попадание листьев, веток или снега в оборудовании.

Пространство для обслуживания мини-чиллеров





Устройство контура хладоносителя


Монтаж подающего и обратного трубопроводов хладоносителя должен выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормами и правилами по устройству водяных трубопроводов.

- Удалите ржавчину, окалину, песок и другие посторонние частицы с внутренней поверхности трубопровода хладоносителя и убедитесь в чистоте контура хладоносителя перед пуском чиллера. Во время промывки труб контура хладоносителя пластинчатый испаритель должен быть отсечен от контура хладоносителя во избежание загрязнения внутренней теплообменной поверхности испарителя. Для этого в контуре хладоносителя должен быть предусмотрен байпас.
- Установите виброгасители в местах присоединения прямого и обратного трубопроводов к чиллеру.
- 3. Во избежание разморозки пластинчатого испарителя из-за отсутствия в нем протока хладоносителя необходимо установить реле протока воды на выходе из пластинчатого испарителя. Установку реле протока воды на прямом трубопроводе произ-

- ведите в соответствии с рекомендациями производителя, а электрическое подключение реле протока воды необходимо выполнить последовательно с установленным дифференциальным реле разности давления воды.
- Трубопровод хладоносителя должен быть изолирован теплоизоляцией для уменьшения теплопритока от наружного воздуха к хладоносителю, а также исключения конденсации влаги из окружающего воздуха на поверхности трубопровода.
- Запорные вентили на трубопроводе хладоносителя также следует теплоизолировать.
- 6. Установите манометры и термометры на прямом и обратном трубопроводе хладоносителя. Термометры и другие измерительные датчики разместите в гильзах на трубопроводе.
- Установите предохранительный клапан в контуре хладоносителя для предотвращения повышения давления хладоносителя выше 0,5 МПа и разрыва пластинчатого испарителя.

- Предусмотрите опоры под трубопровод хладоносителя для исключения передачи его массы на чиллер.
- Количество хладоносителя в контуре должно поддерживаться постоянным. Трубопровод должен быть полностью запол-

нен хладоносителем, поскольку нехватка хладоносителя в контуре может вызвать коррозию и появление отложений на внутренней поверхности трубопровода. На рисунке представлена рекомендуемая обвязка контура хладоносителя.



Рекомендуемая обвязка контура хладоносителя.

1 — манометры; 2 — виброгасители; 3 — вентиль запорный; 4 — вентиль регулирующий; 5 — реле протока; 6 — термометр; 7 — насос; 8 — предохранительный вентиль; 9 — выпуск воздуха; 10 — расширительная емкость; 11 — сетчатый фильтр; 12 — подпитка; 13 — датчик температуры; 14 — дифференциальное реле давления; 15 — дренажный вентиль; 16 — пластинчатый теплообменник; 17 — дополнительный насос; 18 — дополнительный насос.

Используемая в качестве хладоносителя вода должна отвечать требованиям стандарта качества воды.

Стандарт качества воды

Стандарт качес	тва воды
PH	6–8
Электропроводность	<200 мкСм/см (при 25 °C)
CI-	<50‰
SO ₄ ²⁻	<50‰
Общее железо	<50‰
Щелочность М	<50‰
Общая жесткость	<50‰
S ²⁻	отсутствуют
NH ₄ ⁺	отсутствуют
SiO ₂ -	<30‰

- Заполнение контура хладоносителя водой.
 - Перед заполнением контура хладоносителя водой убедитесь, что дренажный вентиль закрыт.
 - Откройте запорные вентили на прямом и обратном трубопроводах, а таже вентиль для удаления воздуха из системы хладоносителя.
 - Медленно открывайте вентиль подпитки для заполнения контура хладоносителя водой.
 - Заполнение контура хладоносителя водой проводите до его полного заполнения.
 - При появлении воды в вентилях для удаления воздуха закройте их и продолжите заполнение контура хладо-

носителя водой до тех пор, пока давление воды на манометре чиллера не достигнет 1,5 бар.

Внимание! Во избежание частых пусков компрессора мини-чиллера и поломки компрессора необходимо предусмотреть бак-аккумулятор, если объем контура хладоносителя меньше минимального объема контура хладоносителя для мини-чиллеров, указанного в таблице.

Модель	Минимальный объем контура хладоносителя, л
LUC-RHAA5DAP	21
LUC-RHAA7DAP	30
LUC-FHAA10DAP	43
LUC-FHAA10CAP	43
LUC-FHAA12CAP	50
LUC-FHAA14CAP	60
LUC-FHAA16CAP	68

- Дренирование контура хладоносителя.
 Перед дренированием воды из контура хладоносителя отключите чиллер от электропитания.
 - Убедитесь в том, что вентиль подпитки

- водой контура хладоносителя закрыт.
- Откройте дренажные вентили и вентиль для удаления воздуха.
- Слейте всю воду из контура хладоносителя.
- После полного удаления воды из контура хладоносителя закройте дренажные вентили и вентиль для удаления воздуха.

Расположение и размер патру	бков чиллера
Выход воды	:
Подпитка	
Аварийный сброс воды	
Вход воды	
	<u> </u>
A	

Модель	А, мм	В, мм	С, мм	D, мм	Е, мм	F, мм	Вода, вход/ выход, Ø дюйм	Подпитка водой, Ø дюйм	Аварийный сброс, Ø дюйм
LUC-RHAA5DAP	70	118	196	328	122	170	1"	G1/2	G1/2
LUC-RHAA7DAP	70	118	196	328	122	170	1"	G1/2	G1/2
LUC-FHAA10DAP	76	107	217	305	145	107	1 1/4"	G1/2	G1/2
LUC-FHAA10DAP	76	107	217	305	145	107	1 1/4"	G1/2	G1/2
LUC-FHAA12CAP	78	84	174	297	148	148	1 1/4"	G1/2	G1/2
LUC-FHAA14CAP	78	84	174	297	148	148	1 1/4"	G1/2	G1/2
LUC-FHAA16CAP	78	84	174	297	148	148	1 1/4"	G1/2	G1/2

Внимание!

- Контур хладоносителя должен быть заполнен водой под давлением от 1 до 2 бар.
- Регулярно проверяйте давление воды в контуре хладоносителя по манометру, установленному на чиллере. При снижении давлении воды в контуре хладоносителя ниже 1 бар дозаправьте систему водой.
- Регулярно проверяйте плотность соединений и отсутствие утечки воды из контура хладоносителя.
- Запрещается сливать водный раствор гликолей в канализацию при удалении его из контура хладоносителя.

- Подготовьте емкости для слива водного раствора гликолей для его повторного использования либо утилизации.
- Будьте осторожны при сливе воды из контура хладоносителя сразу после окончания работы чиллера в режиме теплового насоса, так как вода может быть горячей (до 50 °C).

Подключение электропитания

Работы по подключению электропитания и заземлению оборудования должны быть выполнены квалифицированным персоналом с учетом требований Правил устройства и безопасной эксплуатации электрооборудования, действующих на территории РФ. Неправильное выполнение монтажа, подключения, наладки и эксплуатации может привести к возгоранию, поражению электротоком, нанесению травмы или ущерба.

Требования к параметрам электропитания мини-чиллера

- При работе оборудования электропитание должно оставаться стабильным. Допустимо колебание напряжения в пределах ±10% от номинального, указанного в спецификации. Слишком высокое или слишком низкое напряжение может привести к повреждению оборудования.
- Разница напряжения по фазам не должна превышать 2%, максимально допустимая разница тока по фазам для предотвраще-


- ния перегрева компрессора должна быть менее 3%.
- Частота тока должна быть 50 Гц ±2%.
- Если длина питающего кабеля слишком большая, то компрессор может не запускаться. Падение напряжения на концах кабеля не должно превышать 2%. Если питающий кабель нельзя сделать достаточно коротким, то увеличьте его сечение.
- Все электрические кабели должны соответствовать российским стандартам и иметь высокую степень защиты. Сопротивление изоляции должно быть замерено напряжением 500 В и быть не менее 10 МΩ.
- Оборудование должно быть надежно заземлено.
- Запрещается использовать трубопровод хладоносителя для заземления оборудования.
- Используйте для каждого чиллера индивидуальный автомат токовой защиты.

Для подбора индивидуального автомата токовой защиты и выбора сечения кабеля электропитания и заземления воспользуйтесь приведенной ниже таблицей.


Модель	Электропитание, ф/В/Гц	Автоматический выключатель/ плавкий предохранитель, А	Сечение кабеля электропитания, мм²	Сечение кабеля заземления, мм²
LUC-RHAA5DAP	1 / 220 / 50	25 / 20	3×2,5	2,5
LUC-RHAA7DAP	1 / 220 / 50	30 / 25	3×2,5	2,5
LUC-FHAA10DAP	1 / 220 / 50	40 / 35	3×4,0	4,0
LUC-FHAA10CAP	3 / 380 / 50	25 / 15	5×2,5	2,5
LUC-FHAA12CAP	3 / 380 / 50	25 / 15	5×2,5	2,5
LUC-FHAA14CAP	3 / 380 / 50	25 / 15	5×2,5	2,5
LUC-FHAA16CAP	3 / 380 / 50	30 / 20	5×4,0	4,0

Электрическая панель расположена внутри чиллера. Для доступа к электрической панели необходимо открутить винты и снять лицевую защитную панель.

Телефоны: +7 (495) 649-61-97 8-800-555-21-37 (для регионов бесплатно) E-mail: info@fancoil-kkb.ru www.fancoil-kkb.ru



Расположение электрической панели



Расположение элементов на электрической панели.

1 — RY, пусковое реле компрессора; 2 — CAP1-2, конденсатор вентилятора; 3 — A1, плата управления питанием; 4 — TC1 , конденсатор; 5 — SA1, кнопка аварийного останова; 6 — A2, микроконтроллер; 7 — A3, фильтр; 8 — КМ, пускатель компрессора; 9 — C1-2, конденсатор компрессора

Подключение кабеля электропитания и внешних сигнальных кабелей

 Подключите кабель электропитания и кабель заземления к клеммой колодке миничиллера с соответствующей маркировкой контактов.

Маркировка контактов клеммной колодки

Тип электропитания: 1 ф., 220 В, 50 Гц L — фаза; N — нейтраль; — заземление. Тип электропитания: 3 ф., 380 В, 50 Гц L1 — фаза 1; L2 — фаза 2; L3 — фаза 3;

N — нейтраль;

— заземление.

- Электрическое подключение реле протока воды необходимо осуществить последовательно с дифференциальным реле протока воды.
 - **Примечание.** Реле протока воды в комплект поставки мини-чиллера не входит и приобретается отдельно.
- Для управления удаленным пуском/остановом мини-чиллера необходимо заменить перемычку на клеммах 4–5, расположенных на клеммной колодке электрической панели, на переключатель SA2.

7. Управление мини-чиллером

Управление мини-чиллером осуществляется посредством встроенного микроконтроллера Eliwell ST542, либо внешнего проводного пульта управления LZ-CEPW2 (в комплект поставки не входит).

Микроконтроллер Eliwell ST542

Внешний вид и кнопки управления



На лицевой панели микроконтроллера расположены 4 кнопки. Каждая кнопка имеет:

- Прямое назначение, обозначенное на кнопке.
- Совмещенное назначение, обозначенное рядом с кнопкой на панели.
- Комбинированное назначение при нажатии двух кнопок.

Кнопка	Назначение	Нажать один раз	Совмещен- ные функции	Нажать и удерживать около 3 се- кунд
	Вверх	Увеличение значенияПереход к следующему параметру	*	Ручная оттайка
>	Вниз	Уменьшение значенияПереход к предыдущему параметру	Θ	Вкл./Выкл.
esc	Esc (Выход без со- хранения изме- нений)		mode	Изменение режима
set	Set (Подтвержде- ние и сохране- ние изменений)		disp	Основное меню

Структура меню

Отображение на экране

- Аналоговые входы AI
- Цифровые входы di
- Аналоговые выходы АО
- Цифровые выходы dO
- Часы rtc
- Уставка срабатывания SP
- Действительная уставка Sr

Режим работы

- Обогрев НЕАt
- Охлаждение COOL
- Режим ожидания STdbY

Режим программирования

- Параметры PAr
 - Конфигурирование PAr/CF
 - Интерфейс пользователя PAr/Ui
 - Контроллер температуры PAr/tr
 - Состояния PAr/St
 - Компрессоры PAr/CP
 - Hacoc PAr/PI
 - Вентиляторы PAr/FI

- Вентиляторы PAr/FE
- Hacoc PAr/PR
- Нагреватели PAr/HI
- Нагреватели PAr/HE
- Свободный выход нагревателя PAr/HA
- Бойлер PAr/br
- Динамическая разморозка PAr/br
- Динамическая уставка PAr/dS
- Адаптивный PAr/Ad
- Защита от разморозки PAr/AF
- Ограничение мощности PAr/PL
- Сигнализация PAr/AL
- Функции FnC
 - Ручная разморозка FnC/dEF
 - Подтверждение аварии FnC/tA
 - Вкл./выкл. устройства FnC/St
 - Использование карты копирования FnC/CC
 - Сброс лога аварий FnC/Eur
- Пароль PASS
 - Установка пароля PASS
- События аварий EU
 - EU00
 - ..
 - FU99

Назначения комбинаций кнопок на панели управления контроллером ST542



Пуск/останов (локальный) чиллера с панели микроконтроллера

• Пуск мини-чиллера



Когда чиллер не работает (остановлен), на дисплее отображается «ОFF» (Выкл.).

Для пуска чиллера нажмите кнопку и удерживайте в течение 3 сек «Вниз».

Контроллер ST542 отобразит главное меню.



Останов мини-чиллера



Для выключения (остановки) чиллера, находясь в главном меню, нажмите и удерживайте в течение 3 сек. кнопку «Вниз».

После остановки чиллера на дисплее отобразится «ОFF» (Выкл.). Все остальные остальные индикаторы на дисплее погаснут.



Внимание!

Локальный пуск/останов чиллера неактивен, если чиллер остановлен дистанционно или цифровой вход сконфигурирован на дистанционный пуск/останов. Дистанционный пуск чиллера/ режим ожидания и дистанционный выбор режима охлаждение/нагрев

Мини-чиллер имеет возможность дистанционного управления контактом без потенциала.

В зависимости от заданного на микроконтроллере режима чиллер может работать в режиме охлаждения либо нагрева.

 Состояние контактов при различных режимах работы чиллера при дистанционном управлении



Примечания

- Дистанционное управление имеет приоритет и управляет пуском/остановом и переключением режима работы чиллера на охлаждение/нагрев.
- Если требуется изменять режим работы чиллера на охлаждение/нагрев с контроллера ST542, то необходимо изменить параметр CF26 с «14» на «0».

E-mail: info@fancoil-kkb.ru www.fancoil-kkb.ru

Выбор режима работы

В мини-чиллере предусмотрены три режима работы:

- Режим ожидания StbY
- Режим нагрева НЕАТ
- Режим охлаждения COOL



Для перехода чиллера из режима ожидания StbY в режим охлаждения COOL или нагрева НЕАТ необходимо в главном меню нажать и удерживать кнопку Esc («Выход»).



Для перехода по меню воспользуйтесь кнопками «Вверх» и «Вниз». Обозначения режимов работы чиллера на дисплее будут мигать.



Выберите требуемый режим работы чиллера и подтвердите выбор, нажав кнопку Set («Установить»).

На дисплее отобразится значок работы чиллера в режиме охлаждения « » или нагрева « » в зависимости от сделанного выбора.



Изменение текущего времени (CL)



Для изменения текущего времени на контроллере необходимо в главном меню нажать кнопку Set («Установить»).



Воспользуйтесь кнопками «Вверх»/«Вниз» для поиска подменю CL («Время»).



Нажмите кнопку Set («Установить») для входа в подменю CL («Время»).



Используйте кнопки «Вверх»/«Вниз» для перемещения по меню.



Например, для изменения текущего времени перейдите к меню HOUr («Время») и нажмите и удерживайте кнопку Set («Установить») в течение 3 сек.



Установите правильное время. Подтвердите установленное время, нажав на кнопку Set («Установить»). Аналогично в соответствующем меню устанавливается дата.

Изменение параметров мини-чиллера

Пример изменения параметра CF26 приведен ниже.



Нажмите одновременно кнопки Esc («Выход») и Set («Установить») для входа в меню PAr («Параметры»).





Для просмотра подменю нажмите кнопку Set («Установить»).



Для входа в подменю CF («Конфигурация») еще раз нажмите кнопку Set («Установить»).



Для навигации по подменю, содержащихся в меню СF, воспользуйтесь кнопками «Вверх»/«Вниз». Подменю будут отображаться в следующей последовательности:



Для просмотра установленного значения паметра CF26 необхомимо нажать кнопку Set («Установить»)



Для изменения установленного значения нажмите кнопки «Вверх» или «Вниз».





Для подтверждения введенного значения нажмите кнопку Set («Установить»).



Для выхода из этого подменю нажмите кнопку Esc («Выход»). Для выхода из подменю без сохранения изменений необходимо нажать кнопку Esc («Выход»).

Просмотр и изменение уставки охлажденной воды на входе в чиллер



Нажмите кнопку Set («Установить») в главном меню.



Для поиска меню SP («Уставки») воспользуйтесь кнопками «Вверх» и «Вниз».



set

Для входа в меню SP («Уставки») нажмите кнопку Set («Установить»).



Нажимая кнопки «Вверх» и «Вниз», перейдите к подменю COOL («Охлаждение»).



set

Для входа в меню COOL («Охлаждение») нажмите кнопку Set («Установить»).



На дисплее отобразится заданная уставка охлажденной воды на входе в чиллер.

В данном примере уставка равна 12 °C.



Нажимайте кнопки «Вверх» и «Вниз» для изменения уставки. Например, для введения нового значения уставки, равного 12,5 °С, нажмите и удерживайте кнопку «Вверх» до тех пор, пока на дисплее не отобразится требуемое значение уставки.



Для подтверждения нового значения уставки нажмите на кнопку Set («Установить»).



Для возврата в главное меню нажмите кнопку Esc («Выход») или подождите 15 сек. для автоматического возврата в главное меню.

Просмотр и сброс времени наработки компрессора и насоса



Нажмите кнопку Set («Установить») в главном меню.



Найдите меню Hr («Час») в перечне подменю, используя для навигации кнопки «Вверх» и «Вниз».



Set Нажмите кнопку Set («Установить») для входа в меню Hr («Час»).



Нажмите кнопку Set («Установить») для отображения часов наработки компрессора 1.



Найдите подменю PU 02 и нажмите кнопку Set («Установить») для отображения часов наработки насоса 2.



Для сброса часов наработки нажмите и удерживайте кнопку Set («Установить»).



Нажмите кнопку Esc («Выход») для выхода в главное меню.

Сброс аварийных сообшений



В главном меню нажмите одновременно кнопки Esc («Выход») и Set («Установить»).





В меню РАг («Параметры») найдите подменю FnC («Функция»), используя для навигации кнопки «Вверх» и «Вниз».



Затем нажмите кнопку Set («Установить»).



Найдите подменю EUr, используя для навигации кнопки «Вверх» и «Вниз».



set

Нажмите и удерживайте кнопку Set («Установить») в течение 3 сек.

На дисплее контроллера отображается Yes «(Да»), что подтверждает сброс записей об аварийных сообщениях.



Ручное подтверждение и сброс аварии

При возникновении неисправности чиллера на дисплее контроллера мигает код ошибки. Все коды ошибок можно просмотреть в меню AL.

ST542 mode esc Prg set

Код ошибки мигает на дисплее.

На дисплее отображается значок аварии / .





Для подтверждения кода ошибки необходимо нажать любую из кнопок на панели управления контроллера.

Выясните и устраните причину возникновения данного кода ошибки.



Для ручного снятия кода ошибки необходимо одновременно нажать кнопки «Верх» и «Вниз».

Примечание

После снятия аварии код ошибки записывается в реестр аварийных сообщений, просмотр которых возможен в меню AL.

После снятия аварии контроллер отображает главное меню.



Просмотр аварийных сообщений



Нажмите в главном меню кнопку Set («Установить»).



В меню Аі найдите подменю реестра аварийных сообщений АL, для поиска воспользовавшись кнопками «Вверх» и «Вниз».



Для входа в реестр аварийных сообщений нажмите кнопку Set («Установить»).



После нажатия кнопки Set («Установить») возможен просмотр кодов ошибок, записанных в реестр аварийных сообщений.



Для просмотра кодов ошибок воспользуйтесь кнопками «Вверх» и «Вниз». Коды ошибок будут отображаться в последовательности Ег01→Ег02→...→Ег99 при нажатии кнопки «Вверх», и в обратной последовательности — при нажатии кнопки «Вниз».



Для выхода в главное меню нажите кнопку Esc («Выход»).

Коды ошибок

Код ошибки	Описание ошибки
STY	Удаленный переключатель в режиме ожидания (автоматический сброс аварии)
Er01	Защита по высокому давлению хладагента (ручной сброс аварий)
Er05	Защита по низкому давлению хладагента
Er41	Защита от неправильного чередования фаз, защита от перегрузки компрессора, защита от высокой температуры в конденсаторе (ручной сброс аварии)
Er30	Защита от разморозки теплообменника (ручной сброс аварии)
Er61	Неисправность датчика температуры воды T02 на выходе водяного теплообменника (автоматический сброс аварии)
Er62	Неисправность датчика температуры змеевика воздушного конденсатора (автоматический сброс аварии)
Er60	Неисправность датчика температуры воды Т01 на входе водяного теплообменника (автоматический сброс аварии)
Er20	Защита от отсутствия протока воды в водяном теплообменнике
Er47	Ошибка связи проводного пульта управления
Er45/ Er46	Ошибка часов / Ошибка при установке часов
Er90	Количество записей в архиве событий превышает 99 (ручной сброс аварии)

Внешний проводной пульт управления LZ-CEPW2



Управление работой мини-чиллера может осуществляться дистанционно посредством проводного пульта управления LZ-CEPW2, доступного в качестве опции.

Подключение проводного пульта LZ-CEPW2 проводится при полностью отключенном электропитании от мини-чиллера в соответствии с электросхемой мини-чиллера.

Максимальная длина сигнального провода проводного пульта LZ-CEPW2 составляет 100 м. Используйте 3-жильный экранированный провод сечением 0.75 мм².

Подробное описание работы проводного пульта управления LZ-CEPW2 см. в инструкции по эксплуатации на пульт.

Примечание. Проводной пульт управления LZ-CEPW2 в комплект поставки мини-чиллера не входит и приобретается отдельно.

8. Пусконаладка и эксплуатация

Внимание!

Пусконаладочные работы должны проводиться квалифицированным и специально обученным персоналом. При проведении пусконаладочных работ необходимо заполнить пусковой лист, прилагаемый к инструкции по монтажу и эксплуатации, и отослать заполненный пусковой лист по факсу +7 (812) 327-8391.

Предварительные мероприятия перед пуском чиллера

После промывки и опрессовки водяных трубопроводов полностью заполните трубопровод хладоносителем, удалив воздух из системы.

Внимание!

При температурах, близких к 0 °C, вода в тру-

бах и водяном теплообменнике может замерзнуть, что приведет к их разрушению. Во избежание разморозки водяного теплообменника необходимо слить всю воду из водяного теплообменника. Если чиллер используется при температурах наружного воздуха, близких к 0 °C или ниже, то необходимо использовать водный раствор этиленгликоля или пропиленгликоля.

Разморозка водяного теплообменника не является гарантийным случаем.

Температура замерзания и кипения водного раствора этиленгликоля

Концентрация, %	5	10	15	20	25	30	35	40
Температура замерзания, °С	-1,4	-3,2	-5,4	-7,8	-10,7	-14,1	-17,9	-22,3
Температура кипения (100,7 кПа), °C	100,6	101,1	101,7	102,2	103,3	104,4	105,0	105,6

Примечание. Запрещается использовать растворы солей, т.к. они вызывают коррозию.

Если в качестве хладоносителя используется вода, то необходимо использовать подготовленную воду в соответствии с требованиями завода к качеству воды. Запрещается использовать в качестве хладоносителя загрязненную воду, в которой содержится песок, ил, окалина и другие примеси.

- Включите электропитание за 12 часов до запуска чиллера, чтобы прогреть масло в картере компрессора. Если этого не сделать, компрессор может выйти из строя.
- Перед запуском проверьте напряжение электросети и правильность соединения силовых и сигнальных проводов. Параметры электросети должны соответствовать требованиям завода изготовителя.
- Давление воды в контуре хладоносителя должно быть 1,5 бар.

 Проверьте целостность компонентов системы, отсутствие деформаций и повреждений.

Пробный пуск и наладка

- Откройте запорные краны на трубопроводах хладоносителя.
- Включите мини-чиллер. Если отобразился код ошибки — устраните причину; удостоверьтесь, что больше ошибок нет.
- Проверьте правильность направления вращения вентиляторов и крыльчатки насоса.
- Проверьте правильность срабатывания реле протока воды.
- После 30 минут работы, когда температура воды стабилизируется, отрегулируйте расход воды в водяном теплообменнике для обеспечения нормальной работы чиллера.
- Измерьте давление и температуру воды на входе/выходе из водяного теплообменника.

 После остановки чиллера повторный запуск возможен через 3 мин. для поддержания давления конденсации практически постоянным.

Предупреждение!

- Не включайте чиллер, если из водяного контура слита вся вода.
- При частом использовании чиллера не выключайте электропитание при останове; в противном случае картер компрессора не будет прогрет, что может привести к выходу компрессора из строя при запуске.
- После длительного простоя без электропитания для прогрева картера компрессора подайте питание на установку за 12 часов перед непосредственным запуском.

Параметры заводских уставок мини-чиллера

Режим охлаждения:

- Температура воды на входе в водяной теплообменник +10 °C, дифференциал 3 °C.
 Режим нагрева:
- Температура воды на входе в водяной теплообменник +45 °C, дифференциал 3 °C.

Задержка пуска компрессора

- После последнего останова 180 секунд:
- После последнего запуска 360 секунд.

Hacoc

Электронная плата управления контролирует пуск/останов встроенного в мини-чиллер водяного насоса.

Пуск насоса происходит за 120 сек. до запуска компрессора, и насос продолжает работу в течение 120 сек. после останова компрессора. Активация защитных фунций дифференциального реле давления и реле протока происходит после первых 120 сек. работы насоса.

Вентилятор

Для правильной работы мини-чиллера при различных температурах наружного воздуха микропроцессор управляет скоростью вращения вентиляторов в зависимости от давления хладагента, измеряемого датчиком давления,

Защита от размораживания водяного теплообменника

Во избежание замерзания воды, разморозки и повреждения водяного теплообменника микропроцессор отключает компрессор, если температура воды на выходе из водяного теплобменника ниже +3 °C.

При срабатывании защиты от размораживания водяного теплообменника происходит останов компрессора; водяной насос продолжает работать. Повторный запуск чиллера возможет только после достижения температуры охлажденной воды 15 °C и более. Необходим ручной сброс данной аварии на микроконтроллере.

Защита от отсутствия протока воды

Микропроцессор контролирует наличие протока воды через водяной теплообменник с помощью установленного дифференциального реле давления воды. Задержка активации защитных функций дифференциального реле давления воды происходит в течение первых 120 сек. работы насоса. При срабатывании защиты от отсутствия протока воды происходит останов компрессора; насос продолжает работать некоторое время.

Останов чиллера также происходит при срабатывании токовой защиты компрессора и/или при превышении температуры конденсации более 65 °C. Повторный пуск чиллера возможен только после снижения температуры конденсации до 52 °C и ниже.

9. Техническое обслуживание

Для обеспечения безотказной работы оборудования необходимо ежегодно проводить техническое обслуживание квалифицированным персоналом.

Мероприятия по ежегодному техническому обслуживанию

- Пополнение водяного контура используемым хладоносителем.
- Удаление воздуха из контура хладоноситепа
- Работоспособность защитных устройств.
- Контроль параметров электропитания.
- Плотность контура хладоносителя.
- Протяжка электрических соединений.
- Состояние контактора компрессора.
- Эффективность пластинчатого теплообменника.
- Проверка рабочего давления, перегрева и переохлаждения хладагента.
- Состояние нагревателя картера компрессора.
- Очистка воздушного теплообменника от пыли, грязи, пуха и т.д.
- Очиства решеток вентиляторов.
- Очистка дренажного поддона.

Внимание!

Все работы по техническому обслуживанию должны выполняться квалифицированным персоналом при отключенном от электропитания оборудовании.

Примечание. При использовании чиллера в режиме теплового насоса очистку воздушного конденсатора следует проводить ежеквартально.

Дополнительное техническое обслуживание

Один раз в три года необходимо проводить химическую очистку водяного теплообменника от водяного камня и других отложений.

В случае утечки хладагента R410A из холодильного контура необходимо найти, устранить

утечку и снова заправить чиллер хладагентом.

Внимание!

- Запрещается заправлять чиллер хладагентом, не соответствующим указанному на шильде чиллера.
- Запрещается использовать кислород, ацетилен и другие взрывоопасные и воспламеняющие газы для проверки контура хладагента на утечку из-за возможного взрыва и пожара.

Останов чиллера на длительный период

- Остановите чиллер с панели управления микроконтроллера ST542 либо с удаленного терминала.
- Отключите электропитание от чиллера.
- Закройте запорные вентили на трубопроводе хладоносителя.
- Полностью слейте воду из водяного теплообменника и контура хладоносителя, если температура наружного воздуха ниже +5 °C, во избежание разморозки и поломки водяного теплообменника.

10. Гарантийные обязательства

Условия гарантии

Настоящая гарантия выдается изготовителем в дополнение к конституционным и иным правам потребителей и ни в коем случае не ограничивает их.

Завод-изготовитель установил гарантийный срок на само изделие и его комплектующие один год с даты приобретения. Настоящая гарантия действует в случае, если товар будет признан неисправным в связи с материалами или сборкой при соблюдении следующих условий:

- 1. Товар должен быть приобретен только на территории стран СНГ и использован в строгом соответствии с инструкциями по эксплуатации и использованием технических стандартов и/или требований безопасности.
- Обязательства по настоящей гарантии, а также работы по демонтажу/монтажу оборудования или одного из его блоков для проведения гарантийного ремонта исполняются фирмой, установившей вам данное изделие.
- 3. В гарантийном талоне должны быть указаны наименование модели, серийный номер, дата продажи, название, адрес и печать фирмы, установившей вам данное изделие.
- 4. Настоящая гарантия недействительна в случае, когда повреждение или неисправность вызваны пожаром, молнией или другими природными явлениями; механическим повреждением, неправильным использованием, в том числе и подключением к источникам питания, отличным от упомянутых в инструкции по эксплуатации; износом, халатным отношением, включая попадание в изделие посторонних предметов и насекомых; ремонтом или наладкой, если они произведены лицом, которое не имеет сертификата на оказание таких услуг, а также установкой, адаптацией, модификацией или эксплуатацией с нарушением технических условий и/или требований безопасности.
- 5. В случае, если в течение гарантийного срока часть или части товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы изготовителем, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для товара, потребитель теряет все и любые права настоящей гарантии, включая право на возмещение.
- 6. Действие настоящей гарантии не распространяется на детали отделки, фильтры, батареи и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации!

Гарантийные обязательства не включают в себя проведение работ по техническому обслуживанию, необходимость которых предусматривает инструкция по эксплуатации.

Телефоны: +7 (495) 649-61-97

8-800-555-21-37 (для регионов бесплатно) E-mail: info@fancoil-kkb.ru www.fancoil-kkb.ru

Модель мини-чиллера:	Серийный номер:
Ф.И.О. покупателя:	<u>I</u>
Дата приобретения:	Дата установки:
Название и юридический адрес продающей ор- ганизации:	Название и юридический адрес установщика:
Подпись продавца:	Подпись установщика:
Печать продающей организации:	Печать установщика:

Особые отметки

Ф.И.О.мастера, выполнившего ремонт			
Название и печать сервисного центра			
Список замененных деталей			
Описание ремонта			
Дата выполнения ремонта			
Дата поступления аппарата в ремонт			
Номер гарантийного ремонта			

Данная таблица заполняется представителем уполномоченной организации или обслуживающим центром, проводящим гарантийный ремонт изделия.

Телефоны: +7 (495) 649-61-97

8-800-555-21-37 (для регионов бесплатно) E-mail: info@fancoil-kkb.ru www.fancoil-kkb.ru

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические характеристики оборудования, а также соответствующую техническую документацию без предварительного уведомления.