



КОНДИЦИОНЕРЫ СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИЯ «COZY»

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модели серии COZY Modern:

GWH07MA-K3NNC5A

GWH09MA-K3NNC5A

Модель серии COZY Modern Arctic:

GWH09MA-K3NNC5F

Модели серии COZY Silver:

GWH09MA-K3NNB8B

GWH12MB-K3NNB8B

Модели серии COZY Gold:

GWH09MA-K3NNB8A

GWH12MB-K3NNB8A

Модели серии COZY Classic:

GWH07MA-K3NNA4A

GWH09MA-K3NNA4A

GWH24FANK3A1B

GWH28FANK3A1A



Внимание!

Перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию

**Оборудование соответствует требованиям технического регламента
«О безопасности машин и оборудования»**

**установленный срок службы — 7 лет.
Производитель — GREE Electric Appliances, Inc. (Китай)**

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----------|
| 1. Назначение кондиционера | 4 |
| 2. Меры безопасности | 5 |
| 3. Устройство и составные части | 7 |
| 4. Технические характеристики | 8 |
| 5. Управление кондиционером | 13 |
| 6. Условия эксплуатации кондиционера | 25 |
| 7. Требования при эксплуатации | 26 |
| 8. Уход и техническое обслуживание | 28 |
| 9. Сбои в работе, причины и способы устранения | 30 |
| 10. Транспортирование и хранение | 31 |

1. НАЗНАЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА

Кондиционер бытовой типа сплит-система предназначен для создания оптимальной температуры воздуха при обеспечении санитарно-гигиенических норм в жилых, общественных и административно-бытовых помещениях.

Кондиционер осуществляет охлаждение, осушение, нагрев (исключение модели работающие только на охлаждение), вентиляцию и очистку воздуха от пыли.


2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Штепсель питания должен быть плотно вставлен в розетку.

Несоблюдение данного требования может привести к поражению электрическим током, перегреву и возникновению пожара.



Не применяйте удлинители силовых линий и не используйте розетку для одновременного питания другой электрической аппаратуры. Это может привести к поражению электрическим током и возникновению пожара.




Не направляйте холодный воздушный поток на людей в течение длительного периода времени. Это может привести к ухудшению физического состояния и проблемам со здоровьем.



Во время работы не вынимайте штепсель питания из розетки. Несоблюдение данного требования может привести к поражению электрическим током или возникновению пожара.



Никогда не наращивайте кабель питания. Это может привести к перегреву и явиться причиной пожара.



Не эксплуатируйте кондиционер с мокрыми руками.

Это может привести к поражению электрическим током.




Не вставляйте руки, палки и т.п. в воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия.

Это может быть опасно.




Не пытайтесь самостоятельно чинить воздушный кондиционер. Это может привести к еще большим неисправностям.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не используйте
вместо предусмотренного **предохранителя** «жучки» и прочие подобные устройства. Это может привести к поломкам или пожару.



Не вытаскивайте штепсель питания из розетки, держась за кабель питания.

Это может привести к пожару и поражению электрическим током.



Обязательно вынимайте штепсель из розетки питания в случае длительного простоя кондиционера воздуха.



При проведении чистки **необходимо** прекратить работу кондиционера и отключить подачу питания.

В противном случае возможно поражение электрическим током.




Не размещайте нагревательные приборы рядом с кондиционером воздуха.

Поток воздуха от кондиционера может привести к недостаточной производительности нагревательного прибора.




Не допускайте размещения рядом с блоками горючих смесей и распылителей.

Существует опасность воспламенения.



Убедитесь в том, что стойка для установки блока достаточно прочна. В противном случае возможно падение блока, сопровождающееся нанесением травм и т.п.



Не облокачивайтесь и не становитесь на верхнюю часть наружного блока.

Падение наружного блока может быть опасным.




Не загораживайте воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия **наружного и внутреннего** блоков.

Это может вызвать падение мощности кондиционера и привести к нарушению его работы.



3. УСТРОЙСТВО И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ



4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 4.1

| | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Параметры | Модель | в сборе | | GWH07MA-K3NNC5A | GWH09MA-K3NNC5A | GWH09MA-K3NNB8A | |
| | | внутренний блок | | GWH07MA-K3NNC5A/I | GWH09MA-K3NNC5A/I | GWH09MA-K3NNB8A/I | |
| | | наружный блок | | GWH07MA-K3NNC9A/O | GWH09MA-K3NNA3A/O | GWH09MA-K3NNC9A/O | |
| Производительность | охлаждение нагрев | кВт | 2,2 | 2,6 | 2,6 | | |
| | | | 2,4 | 2,8 | 2,8 | | |
| Источник электропитания | | | $\sim (220 \pm 10\%)V$, 50 Гц | | | | |
| Номинальная потребл. мощность | охлаждение | кВт | 0,68 | 0,81 | 0,81 | | |
| | нагрев | | 0,66 | 0,8 | 0,8 | | |
| Номинальный ток | охлаждение | А | 5,1 | 5,5 | 5,5 | | |
| | нагрев | | 5,7 | 4,5 | 4,5 | | |
| EER/COP | | | 3,5/3,3 | 3,3/3,5 | 3,3/3,5 | | |
| Класс энергопотребления | | | A | A | A | | |
| Воздухопроизводительность | | м ³ /ч | 400 | 500 | 500 | | |
| Уровень шума | внутр. блок | dB(A) | 26 | 26 | 26 | | |
| | наружн. блок | | 50 | 50 | 50 | | |
| Тип хладагента | | | R410a | | | | |
| Масса хладагента* | | кг | 0,76 | 0,75 | 0,75 | | |
| Характеристика фреоновой трассы | диаметр труб | жидк. | 1/4" | 1/4" | 1/4" | | |
| | | газ | 3/8" | 3/8" | 3/8" | | |
| | длина max | м | 15 | 15 | 15 | | |
| | перепад max | | 5 | 5 | 5 | | |
| Дренажный отвод | | | Ø16 (наружн. диаметр) | | | | |
| Диффавтомат** | номин. ток | А | 10 | 10 | 10 | | |
| Сетевой кабель | | п x мм | 3x1,5(к внутр. блоку) | | | | |
| Межблочные кабели | | | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | | |
| Габаритные размеры, (Ш x В x Г) | внутр. блок | мм | 730x255x174 | 790x265x170 | 790x265x170 | | |
| | наружн. блок | | 730x428x310 | 848x540x320 | 848x540x320 | | |
| Установочные размеры наружного блока | | мм | | 540x286 | 540x286 | | |
| Масса | внутр. блок | кг | 8 | 9 | 9 | | |
| | наружн. блок | | 23 | 26 | 26 | | |
| Рекомендуемый кронштейн для наружного блока | | | MS-230; MS-253 | MS-230; MS-253 | MS-230; MS-253 | | |
| фирмы RODIGAS | | | | | | | |

¹⁾ В модели GWH09MA-K3NNB8A крышка панели внутреннего блока имеет золотистый оттенок (gold).

* Количество фреона указано для трассы длиной не более 5 м, при увеличении длины трассы необходимо дозаправить кондиционер в расчете 15 г фреона на 1 м длины для моделей не более 2,5 кВт и 30 г для моделей 3,5 кВт и более.

** Ток отсечки не менее 7 лн (ln – номинальный потребляемый ток), ток утечки не более 30 мА, характеристика отключения «С».

Допускается последовательная установка автоматического выключателя и УЗО соответствующих номиналов.

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:

— режим охлаждения внутри 27 °C (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °C (DB)/24 °C (WB).

— режим нагрева внутри 20 °C (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °C (DB)/6 °C (WB).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продолжение таблицы 4.1

| | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|
| Параметры | Модель | в сборе | | GWH09MA-K3NNB8B | GWH12MB-K3NNC5A | |
| | | внутренний блок | | GWH09MA-K3NNB8B/I | GWH12MB-K3NNC5A/I | |
| | | наружный блок | | GWH09MA-K3NNC9A/O | GWH12MB-K3NNC9A/O | |
| Производительность | охлаждение нагрев | кВт | 2,6 | 3,5 | | |
| | | | 2,8 | 3,8 | | |
| Источник электропитания | | $\sim (220\pm10\%)V$, 50 Гц | | | | |
| Номинальная потребл. мощность | охлаждение | кВт | 0,81 | 1,3 | | |
| | нагрев | | 0,8 | 1,1 | | |
| Номинальный ток | охлаждение | А | 5,5 | 5,9 | | |
| | нагрев | | 4,5 | 5,6 | | |
| EER/COP | | | 3,3/3,5 | 2,7/3,5 | | |
| Класс энергопотребления | | | A | D | | |
| Воздухопроизводительность | | м ³ /ч | 500 | 630 | | |
| Уровень шума | внутр. блок | dB(A) | 26 | 36 | | |
| | наружн. блок | | 50 | 53 | | |
| Тип хладагента | | | R410a | | | |
| Масса хладагента* | | кг | 0,75 | 1,10 | | |
| Характеристика фреоновой трассы | диаметр труб | жидк. | 1/4" | 1/4" | | |
| | | газ | 3/8" | 1/2" | | |
| | длина max | м | 15 | 15 | | |
| | перепад max | | 5 | 5 | | |
| Дренажный отвод | | | Ø16 (наружн. диаметр) | | | |
| Диффавтомат** | номин. ток | А | 10 | 10,0 | | |
| Сетевой кабель | | п x мм | 3x1,5(к внутр. блоку) | 3x2,5(к внутр. блоку) | | |
| Межблочные кабели | | | 5x1,5 | 5x1,5 | | |
| Габаритные размеры, (Ш x В x Г) | внутр. блок | мм | 790x265x170 | 845x275x180 | | |
| | наружн. блок | | 848x540x320 | 848x540x320 | | |
| Установочные размеры наружного блока | | мм | 540x286 | 540x286 | | |
| Масса | внутр. блок | кг | 9 | 10 | | |
| | наружн. блок | | 26 | 40 | | |
| Рекомендуемый кронштейн для наружного блока | | | MS-230; MS-253 | MS-230; MS-253 | | |
| фирмы RODIGAS | | | | | | |

²) В модели GWH09MA-K3NNB8B крышка панели внутреннего блока имеет светлый серебристый оттенок (silver).

* Количество фреона указано для трассы длиной не более 5 м, при увеличении длины трассы необходимо дозаправить кондиционер в расчете 15 г фреона на 1 м длины для моделей не более 2,5 кВт и 30 г для моделей 3,5 кВт и более.

** Ток отсечки не менее 7 лн (In – номинальный потребляемый ток), ток утечки не более 30 мА, характеристика отключения «С».

Допускается последовательная установка автоматического выключателя и УЗО соответствующих номиналов.

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:

— режим охлаждения внутри 27 °C (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °C (DB)/24 °C (WB).

— режим нагрева внутри 20 °C (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °C (DB)/6 °C (WB).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продолжение таблицы 4.1

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|
| Параметры | в сборе | | GWH12MB-K3NNB8A | GWH12MB-K3NNB8B | |
| | внутренний блок | | GWH12MB-K3NNB8A/I | GWH12MB-K3NNB8B/I | |
| | наружный блок | | GWH12MB-K3NNC9A/O | GWH12MB-K3NNC9A/O | |
| Производительность | охлаждение | кВт | 3,5 | 3,5 | |
| | нагрев | | 3,8 | 3,8 | |
| Источник электропитания | | | $\sim (220\pm10\%)V, 50 \text{ Гц}$ | | |
| Номинальная потребл. мощность | охлаждение | кВт | 1,3 | 1,3 | |
| | нагрев | | 1,1 | 1,1 | |
| Номинальный ток | охлаждение | А | 5,9 | 5,9 | |
| | нагрев | | 5,6 | 5,6 | |
| EER/COP | | | 2,7/3,5 | 2,7/3,5 | |
| Класс энергопотребления | | | D | D | |
| Воздухопроизводительность | | м ³ /ч | 630 | 630 | |
| Уровень шума | внутр. блок | dB(A) | 36 | 36 | |
| | наружн. блок | | 53 | 53 | |
| Тип хладагента | | | | | |
| Масса хладагента* | | кг | 1,10 | 1,10 | |
| Характеристика фреоновой трассы | диаметр труб | жидк. | 1/4" | 1/4" | |
| | | газ | 1/2" | 1/2" | |
| | длина тах | м | 15 | 15 | |
| | перепад тах | | 5 | 5 | |
| Дренажный отвод | | | $\varnothing 16$ (наружн. диаметр) | | |
| Диффавтомат** | номин. ток | А | 10,0 | 10,0 | |
| Сетевой кабель | | п x мм | 3x2,5(к внутр. блоку) | 3x2,5(к внутр. блоку) | |
| Межблочные кабели | | | 5x1,5 | 5x1,5 | |
| Габаритные размеры, (Ш x В x Г) | внутр. блок | мм | 845x275x180 | 845x275x180 | |
| | наружн. блок | | 848x540x320 | 848x540x320 | |
| Установочные размеры наружного блока | | мм | 540x286 | 540x286 | |
| Масса | внутр. блок | кг | 10 | 10 | |
| | наружн. блок | | 40 | 40 | |
| Рекомендуемый кронштейн для наружного блока фирмы RODIGAS | | | MS-230; MS-253 | MS-230; MS-253 | |

³⁾ В модели GWH12MA-K3NNB8A крышка панели внутреннего блока имеет золотистый оттенок (gold).

⁴⁾ В модели GWH09MA-K3NNB8B крышка панели внутреннего блока имеет светлый серебристый оттенок (silver).

* Количество фреона указано для трассы длиной не более 5 м, при увеличении длины трассы необходимо дозаправить кондиционер в расчете 15 г фреона на 1 м длины для моделей не более 2,5 кВт и 30 г для моделей 3,5 кВт и более.

** Ток отсечки не менее 7 лн (In – номинальный потребляемый ток), ток утечки не более 30 мА, характеристика отключения «С».

Допускается последовательная установка автоматического выключателя и УЗО соответствующих номиналов.

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:

— режим охлаждения внутри 27 °C (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °C (DB)/24 °C (WB).

— режим нагрева внутри 20 °C (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °C (DB)/6 °C (WB).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продолжение таблицы 4.1

| | | | | | |
|--|----------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Параметры | Модель | в сборе | | GWH18MC-K3NNC5A | GWH24MD-K3NNC5A |
| | | внутренний блок | | GWH18MC-K3NNC5A/ | GWH24MD-K3NNC5A/ |
| | | наружный блок | | GWH18MC-K3NNA4A/O | GWH24MD-K3NNA3A/O |
| Производительность | охлаждение нагрев | кВт | 5,3 | 6,6 | |
| | | | 5,7 | 7,3 | |
| Источник электропитания | | $\sim (220\pm10\%)V$, 50 Гц | | | |
| Номинальная потребл. мощность | охлаждение | кВт | 1,9 | 2,0 | |
| | нагрев | | 1,8 | 2,1 | |
| Номинальный ток | охлаждение | А | 8,6 | 10,9 | |
| | нагрев | | 8,2 | 11,3 | |
| EER/COP | | 2,8/3,2 | | 3,3/3,4 | |
| Класс энергопотребления | | D | | A | |
| Воздухопроизводительность | | м ³ /ч | | 850 | |
| Уровень шума | внутр. блок | dB(A) | 37 | 45 | |
| | наружн. блок | | 56 | 57 | |
| Тип хладагента | | R410a | | | |
| Масса хладагента* | | кг | 1,5 | 1,70 | |
| Характеристика фреоновой трассы | диаметр труб | жидк. | 1/4" | 1/4" | |
| | | газ | 1/2" | 5/8" | |
| | длина max | м | 25 | 25 | |
| | перепад max | | 10 | 10 | |
| Дренажный отвод | | мм | $\varnothing 16$ (наружн. диаметр) | | |
| Диффавтомат** | номин. ток | А | 16 | 16,0 | |
| Сетевой кабель | | п x мм | 3x2,5(к внутр. блоку) | 3x2,5(к внутр. блоку) | |
| Межблочные кабели | | | 5x1,5 | 6x1,5 | |
| Габаритные размеры, (Ш x В x Г) | внутр. блок | мм | 940x298x200 | 1007x315x219 | |
| | наружн. блок | | 913x680x378 | 955x700x396 | |
| Установочные размеры наружного блока | | мм | 550x342 | 560x368 | |
| Масса | внутр. блок | кг | 13 | 15,5 | |
| | наружн. блок | | 46 | 57 | |
| Рекомендуемый кронштейн для наружного блока фирмы RODIGAS | | MS-223; MS-253 | | MS-223 | |

* Количество фреона указано для трассы длиной не более 5 м, при увеличении длины трассы необходимо дозаправить кондиционер в расчете 15 г фреона на 1 м длины для моделей не более 2,5 кВт и 30 г для моделей 3,5 кВт и более.

** Ток отсечки не менее 7 лн (In – номинальный потребляемый ток), ток утечки не более 30 мА, характеристика отключения «С».

Допускается последовательная установка автоматического выключателя и УЗО соответствующих номиналов.

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:

— режим охлаждения внутри 27 °C (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °C (DB)/24 °C (WB).

— режим нагрева внутри 20 °C (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °C (DB)/6 °C (WB).

Модель с низкотемпературным комплектом серии Cozy Modern Arctic.

Таблица 4.2

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| Параметры | Модель | в сборе | | ГWH09MA-K3NNC5F | | | |
| | | внутренний блок | | ГWH09MA-K3NNC5F/I* | | | |
| | | наружный блок | | ГWH09MA-K3NNA3F/O или ГWH09MA-K3NNA4F/O | | | |
| Производительность | | охлаждение | | 2,6 | | | |
| | | нагрев | | 2,8 | | | |
| Источник электропитания | | | | ~ (220±10%)В, 50 Гц | | | |
| Номинальная потребляемая мощность | | охлаждение | | 0,81 | | | |
| | | нагрев | | 0,76 | | | |
| Номинальный ток | | охлаждение | | 3,6 | | | |
| | | нагрев | | 3,4 | | | |
| Максимальный рабочий ток | | | | 5,0 | | | |
| EER/COP | | | | 3,21/3,61 | | | |
| Класс энергоэффективности (охл/нагрев) | | | | A/A | | | |
| Воздухопроизводительность | | м³/ч | | 500 | | | |
| Уровень шума | | внутр. блок | | 32–39 | | | |
| | | наружн. блок | | 50 | | | |
| Тип хладагента | | | | R410a | | | |
| Масса хладагента* | | кг | | 0,75 | | | |
| Характеристика фреоновой трассы | диаметр труб | жидк. | | 1/4" | | | |
| | | газ | | 3/8" | | | |
| | длина тах | м | | 15 | | | |
| | | | | 10 | | | |
| Дренажный отвод | | мм | | Ø16 (наружн. диаметр) | | | |
| Диффавтомат** | | номин. ток | | 16 | | | |
| Сетевой кабель (подкл к внутр. блоку) | | п x мм | | 3x1,5 | | | |
| Межблочные кабели | | | | 5x1,5 | | | |
| Габаритные размеры, (Ш x Ш x Г) | внутр. блок | мм | | 790x265x170 | | | |
| | | | | 848x540x320 | | | |
| Установочные размеры наружного блока | | | | 540x286 | | | |
| Масса | | внутр. блок | | 9,0 | | | |
| | | наружн. блок | | 29 | | | |

* Количество фреона в блоке заправлено для трассы длиной не более 5 м, при увеличении длины необходимо дозаправить кондиционер в расчете 20 г на 1 м.

** Ток отсечки не менее 7 лн (ln — номинальный потребляемый ток), ток утечки не более 30 мА, характеристика отключения «С».

Допускается последовательная установка автоматического выключателя и УЗО соответствующих номиналов.

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:

— режим охлаждения внутри 27 °C (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °C (DB)/24 °C (WB)

— режим нагрева внутри 20 °C (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °C (DB)/6 °C (WB)

5. УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

5.1 Пульт управления кондиционеров.

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Модели серии COZY Modern: | GWH07MA-K3NNC5A GWH09MA-K3NNC5A |
| Модель серии COZY Modern Arctic: | GWH09MA-K3NNC5F |
| Модели серии COZY Silver: | GWH09MA-K3NNB8B GWH12MB-K3NNB8B |
| Модели серии COZY Gold: | GWH09MA-K3NNB8A GWH12MB-K3NNB8A |
| Модели серии COZY Classic: | GWH07MA-K3NNA4A GWH09MA-K3NNA4A |




Рис. 5.1

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

5.1.1 Панель индикации



Внимание!

Отсутствие комментариев к некоторым знакам и надписям на экране свидетельствует об отсутствии соответствующих функций в кондиционере.

Рис. 5.2

Таблица 5.1

| Поз. | Наименование кнопки | Комментарии |
|------|---------------------|---|
| 1 | ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) | Нажмите кнопку ON/OFF для включения или выключения кондиционера |
| 2 | Режим работы (MODE) | Нажатием кнопки выбирается режим работы в следующей последовательности: AUTO (Автоматический), Cool (Охлаждение), Dry (Осушение), Heat (Нагрев), Fan (Вентилятор) На дисплее пульта высвечиваются соответствующие знаки индикации режимов: «» — AUTO «» — Heat «» — Cool «» — Fan «» — Dry (В кондиционерах работающих только на холод режим нагрева отсутствует) |


УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| 3 | Кнопки «+» «-» | <p>Нажатием кнопок «+» «-» увеличивается или уменьшается соответственно значение задаваемой температуры воздуха внутри помещения.</p> <p>Если нажать и удерживать одну из кнопок в течение 2 сек то значение температуры быстро меняется.</p> <p>Значение температуры может отображаться в градусах Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F).</p> <p>Переключение шкалы Цельсия в шкалу Фаренгейта и наоборот осуществляется одновременным нажатием кнопок «MODE» и «-» в режиме OFF.</p> <p>Кнопки служат также для изменения значения времени в режиме TIMER</p> |
| 4 | Вентилятор (FAN) | <p>Нажатием кнопки FAN скорость вентилятора меняется в следующей последовательности:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> Auto – Низкая – Средняя – Высокая </div> <p>На дисплее высвечивается соответствующая индикация скорости вентилятора:</p> <p>«Auto»; «» – Низкая; «» – Средняя;</p> <p>«» – Высокая</p> <p>В режиме Auto скорость вентилятора задается автоматически в зависимости от температуры окружающего воздуха.</p> <p>В режиме BLOW (Проветривание) вентилятор автоматически вращается на низкой скорости</p> |
| 5 | Функция самоочистки (X-FAN) | <p>Функция самоочистки (X-FAN) по умолчанию выключена. Для включения нажмите кнопку X-FAN в режимах Cool (Охлаждение) или Dry (Осушение).</p> <p>На дисплее высветиться индикация «X-FAN».</p> <p>Функция выключается при повторном нажатии кнопки.</p> <p>В режимах AUTO и FAN функция не работает.</p> |
| 6 | Режим TURBO | <p>Нажатием кнопки включается режим TURBO. При этом в режиме COOL или HEAT вентилятор начинает вращаться с повышенной скоростью относительно имеющихся режимов скоростей. На дисплее высвечивается надпись «TURBO».</p> <p>При изменении скорости вентилятора режим автоматически выключается.</p> |

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| 7 | Режим «Сон» (SLEEP) | <p>Попеременным нажатием кнопки включается и выключается функция Sleep (Сон). На дисплее пульта высвечивается знак «».</p> <p>При включенном функции возможна установка режима охлаждения или нагрева.</p> <p>В режимах FAN (Вентилятор) и AUTO функция Sleep недоступна.</p> <p>Режим Sleep (Сон) выключается после выключения кондиционера.</p> |
| 8 | Подсветка панели (LIGHT) | <p>При нажатии кнопки включается подсветка панели внутреннего блока. При повторном нажатии подсветка выключается. На дисплее пульта высвечивается знак «».</p> |
| 9 | Функция таймера (TIMER ON) | <p>Кнопкой TIMER ON задается режим включения кондиционера по таймеру в заданное время. Если кондиционер выключен, то задается время, через которое кондиционер включится. Если кондиционер включен, то задается время, через которое кондиционер выключится.</p> <p>Диапазон времени таймера от 0,5 до 24 ч. При нажатии на кнопку TIMER ON на дисплее пульта начинает мигать надпись ON. Затем кнопками «+» «-» течение 5 сек устанавливается значение времени таймера. Каждое нажатие кнопки «+» или «-» увеличивает или уменьшает значение времени на 1 минуту.</p> <p>Если нажать и удерживать кнопку в течение 2 сек то значение минут начинает быстро меняться. После установки времени таймера в течение 5 сек во время мигания зоны индикации таймера необходимо еще раз для подтверждения установки нажать кнопку TIMER ON. Мигание надписи ON прекращается. Режим таймера автоматически отключается после выключения кондиционера.</p> |

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

| | | |
|----|---|---|
| 10 | Функция таймера (TIMER OFF) | <p>Кнопка TIMER OFF автоматически выключает таймер. Для отмены программы автоматического таймера, просто нажмите кнопку TIMER OFF.</p> |
| 11 | Режим качания горизонтальных жалюзи  | <p>Существует два режима качания жалюзи: режим плавного качания вверх-вниз и режим фиксированного положения жалюзи под определенным углом.</p> <p>Для переключения из одного режима в другой необходимо нажать одновременно данную кнопку и кнопку «+» и удерживать в течение 2 сек.</p> <p>В режиме фиксированного положения жалюзи угол поворота задаются данной кнопкой в следующей последовательности:</p>  <p>В режиме плавного качания нажатием кнопки фиксируется необходимый угол поворота жалюзи.</p> |
| 12 | Часы (CLOCK) | <p>Кнопка (CLOCK) позволяет установить время. Нажмите кнопку CLOCK, на дисплее пульта начнет мигать . Затем кнопками «+» или «-» устанавливается значение времени.</p> <p>Нажмите кнопку CLOCK еще раз для подтверждения установленного времени.</p> |

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

5.2 Пульт управления кондиционеров моделей GWH24FANK3A1B и GWH28FANK3A1A (Рис. 5.3).

- Для управления кондиционера применяется беспроводной инфракрасный дистанционный пульт.
- При управлении расстояние между пультом и приемником сигнала на внутреннем блоке должно быть не более 10 м. Между пультом и блоком не должно быть предметов, мешающих прохождению сигнала.
- Пульт управления должен находиться на расстоянии не менее 1 м метра от телевизионной и радио аппаратуры.
- Не роняйте и не ударяйте пульт, а также не храните его на прямом солнечном излучении.



Рис. 5.3 Пульт управления




Рис. 5.3.1 Индикация пульта

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

| Поз. | Наименование кнопки | Комментарии |
|------|------------------------|--|
| 1 | ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) | Нажмите кнопку ON/OFF для включения или выключения кондиционера |
| 2 | MODE (Режим работы) | Нажатием кнопки выбирается режим работы в следующей последовательности: AUTO (Автоматический), COOL (Охлаждение), DRY (Осушение), Heat (Нагрев), Fan (Вентилятор). На дисплее пульта высвечиваются соответствующие знаки индикации режимов: «  » — AUTO, «  » — Heat, «  » — Cool, «  » — Fan, «  » — Dry. (В кондиционерах работающих только на холод режим нагрева отсутствует). |
| 3 | SLEEP (Сон) | Попеременным нажатием кнопки включается и выключается функция SLEEP (Сон). На дисплее пульта высвечивается знак «  ». При включенной функции возможна установка режима охлаждения или нагрева. В режимах FAN (Вентилятор) и AUTO функция SLEEP недоступна. Режим SLEEP (Сон) выключается после выключения кондиционера. |
| 4 | FAN (Вентилятор) | Нажатием кнопки FAN скорость вентилятора меняется в следующей последовательности: Auto — Низкая — Средняя — Высокая На дисплее высвечивается соответствующая индикация скорости вентилятора: Auto; «  » — Низкая; «  » — Средняя; «  » — Высокая В режиме Auto скорость вентилятора задается автоматически в зависимости от разницы заданной температуры и температуры окружающего воздуха. В режиме BLOW (Проветривание) вентилятор автоматически вращается на низкой скорости. |
| 5 | CLOCK (ЧАСЫ) | Нажмите кнопку для установки времени часов, на дисплее начнет мигать знак  . На момент мигания знака  в течение 5 секунд необходимо начать установку значения времени кнопками «+» и «-». Если нажать и удерживать кнопку более двух минут, то значение времени будет изменяться каждые 0,5 сек. на 1 значение. После установки времени нажмите кнопку CLOCK повторно для подтверждения. Знак индикации перестанет мигать. Знак индикации  высвечивается на дисплее после подачи электропитания. В зоне индикации часов высвечивается текущее время либо значение времени таймера в зависимости от установок. |

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

| | | |
|----|---|--|
| 6 | TEMP (Температура) | <p>Кнопка переключения индикации режима температуры (имеется не во всех моделях):</p> <p>— заданная, — внутри помещения, — снаружи помещения.</p> <p>Для переключения из шкалы Цельсия (°C) в режим шкалы Фаренгейта (°F) необходимо в режиме пульта OFF нажать одновременно на кнопки «←» и MODE</p> |
| 7 | Кнопки «+» и «-» | <p>Нажатием кнопок «+» и «-» увеличивается или уменьшается соответственно значение задаваемой температуры воздуха внутри помещения.</p> <p>Если нажать и удерживать одну из кнопок в течение 2 сек. то значение температуры быстро меняется. Значение температуры отображается в градусах Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F). Переключение шкалы Цельсия в шкалу Фаренгейта и наоборот осуществляется одновременным нажатием кнопок «+» и «-» в режиме OFF.</p> <p>Кнопки служат также для изменения значения времени в режимах CLOCK и TIMER</p> |
| 8 | BLOW (Самоочистка) | <p>Кнопка функции BLOW (Самоочистка). Нажатием кнопки BLOW в режимах COOL (Охлаждение) или DRY (Осушение) включается или выключается функция самоочистки, при этом на дисплее высвечивается знак «». При повторном нажатии кнопки функция выключается и знак «» гаснет.</p> <p>В режимах AUTO и FAN функция не включается.</p> |
| 9 | TURBO | <p>Нажатием кнопки включается режим TURBO. При этом в режиме COOL или HEAT вентилятор начинает вращаться с повышенной скоростью относительно имеющихся режимов скоростей. На дисплее высвечивается знак «». При изменении режима скорости вентилятора режим TURBO автоматически выключается.</p> |
| 10 | LIGHT (Подсветка) | <p>При нажатии кнопки включается подсветка панели внутреннего блока. При повторном нажатии подсветка выключается.</p> |
| 11 | Режим качания и угол поворота жалюзи | <p>Каждым нажатием кнопки угол поворота и режим качания жалюзи меняется в следующей последовательности:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div> <p>В режимах - - угол поворота для каждого направления потока одинаковый в независимости от направления воздушного потока. Режим качания включает в себя весь угол обдува. Если нажать на кнопку и удерживать в течение 2 сек. жалюзи начнут качаться, затем если кнопку отпустить положение жалюзи зафиксируется в выбранном положении.</p> <p>Также в режиме покачивания нажатием кнопки более 2 сек. фиксируется необходимый угол поворота жалюзи.</p> |

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

| | | |
|----|-----------|--|
| 12 | AIR | При нажатии кнопки включается приток свежего воздуха На дисплее пульта высвечивается индикация «  ». (Функция имеется не во всех модификациях данной серии кондиционеров) |
| 13 | TIMER ON | При нажатии на кнопку TIMER ON устанавливается функция включения кондиционера по таймеру. На дисплее пульта активизируется зона индикации таймера и начинает мигать знак «  ». Затем кнопками «+» и «-» течение 5 сек. устанавливается значение времени таймера. Каждое нажатие кнопки «+» или «-» увеличивает или уменьшает значение времени на 1 минуту. Если нажать и удерживать кнопку в течение 2 сек. то значение минут начинает быстро меняться. После установки времени таймера в течение 5 сек. во время мигания зоны индикации таймера необходимо еще раз для подтверждения установки нажать кнопку TIMER ON. Для отмены режима «TIMER ON» необходимо еще раз нажать кнопку TIMER ON. |
| 14 | TIMER OFF | При нажатии на кнопку устанавливается функция выключения кондиционера по таймеру. Порядок установки времени и выключения аналогичен режиму TIMER ON. |
| 15 | HEALTH | Нажатием кнопки функция HEALTH (ИОНИЗАЦИЯ) включается или выключается нажатием кнопки. На дисплее высвечивается знак  . (Функция имеется не во всех модификациях данной серии кондиционеров) |
| 16 | I FEEL | Нажатием кнопки включается функция I FEEL. При включении данной функции значение заданной температуры окружающего воздуха будет определяться местоположением дистанционного ИК пульта. Каждые 10 мин. с пульта на внутренний блок посыпается сигнал подтверждения. В случае если сигнал не будет получен, кондиционер начинает работать в соответствии с датчиком температуры, установленным во внутреннем блоке. |

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

5.3.1 Порядок работы кондиционера в различных режимах

- В режиме охлаждения или нагрева кондиционер поддерживает заданную температуру с точностью $\pm 1^{\circ}\text{C}$.
 - Если заданная температура в режиме охлаждения ниже температуры окружающего воздуха более чем на 1°C – кондиционер не включится.
 - Если заданная температура в режиме нагрева выше температуры окружающего воздуха более чем на 1°C – кондиционер не включится.
- В режиме AUTO температура не регулируется вручную, кондиционер автоматически поддерживает комфортную температуру $23\pm 2^{\circ}\text{C}$. Если температура плюс 20°C кондиционер автоматически начнет работу в режиме нагрева. При температуре плюс 26°C кондиционер включится в режим охлаждения
- В режиме осушения (DRY) кондиционер поддерживает заданную температуру с точностью $\pm 2^{\circ}\text{C}$. Если при включении кондиционера температура в помещении выше заданной более чем на 2°C , то кондиционер будет работать в режиме охлаждения.
 - При достижении температуры ниже заданной более чем на 2°C компрессор и вентилятор наружного блока прекращают работу, вентилятор внутреннего блока вращается с низкой скоростью.
 - В режиме «Сон» при работе на охлаждение после первого часа работы заданная температура автоматически повышается на 1°C , после второго часа еще на 1°C . Далее заданная температура остается без изменения.
 - В режиме «Сон» при работе на нагрев после первого часа работы заданная температура автоматически понижается на 1°C , после второго часа еще на 1°C . Далее заданная температура остается без изменения.

В режиме «Сон» функция TIMER не включается.

5.3.2 Дополнительные функции

5.3.2.1 Функция BLOW (Самоочистка)

Функция BLOW (самоочистка) необходима для удаления влаги с поверхности испарителя и внутренних полостей блока. Удаление влаги предотвращает появление и рост бактерий внутри блока.

При включенной функции самоочистки после выключения кнопкой ON/OFF из режима COOL или DRY вентилятор внутреннего блока вращается на низкой скорости в течение 10 мин. Работу вентилятора в режиме «BLOW» можно принудительно остановить нажатием кнопки BLOW.

Если функция отключена, то после выключения кнопкой ON/OFF из режима COOL или DRY вентилятор внутреннего блока работать не будет.

5.3.2.2 Режим работы кондиционера AUTO

В режиме AUTO кондиционер в зависимости от температуры воздуха в помещении автоматически начинает работать в режиме охлаждения или нагрева, создавая комфортные условия для пользователя

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

5.3.2.3 Режим TURBO

В режиме TURBO вентилятор внутреннего блока вращается на сверхвысокой скорости в режиме нагрева или охлаждения, создавая интенсивный воздушный поток, в результате температура в помещении быстро выходит на заданное значение.

5.3.2.4 Блокировка кнопок пульта

Если пульт управления находится в состоянии ВКЛ., то при одновременном нажатии кнопок «+» и «-» блокируются все кнопки пульта управления. На дисплее выsvечивается знак . Для снятия блокировки необходимо кнопки «+» и «-» нажать повторно.

5.3.2.5 Принудительное включение/выключение функции разморозки.

Функция разморозки (DEFROSTING) может быть принудительно выключена или включена. Для этого необходимо в состоянии пульта ВыКЛ. нажать одновременно кнопки BLOW и MODE. Режим разморозки включится или выключится в зависимости от предыдущего состояния. При включении функции в зоне индикации температуры загорается символ H1.

Если функция включена, то при включении кондиционера в режим нагрева символ H1 будет мигать в течении 5 сек. Если при этом нажать одновременно кнопки «+» и «-», то вместо символа H1 высвечивается заданная температура.

5.3.2.6 Функция автоматического оттаивания внутреннего блока

В случае, если температура внутри и снаружи помещения низкая, теплообменник внутреннего блока начинает обмерзать. При температуре на теплообменнике 0°C автоматически включается функция автоматического оттаивания. Компрессор и вентиляторы внутреннего и наружного блока останавливаются. На панели внутреннего блока мигает индикатор.

5.3.3 Порядок управления (Рис. 5.4).

1. После подключения кондиционера сети электропитания нажмите кнопку ON/OFF для включения кондиционера.

2. Кнопкой MODE выберите режим охлаждения COOL или нагрева HEAT.

3. Кнопками «+» и «-» установите значение заданной в диапазоне от 16 до 30 °C. В режиме AUTO значение температуры устанавливается автоматически и с пульта не задается.

4. Кнопкой FAN установите требуемый режим вращения вентилятора: AUTO FAN (автоматический), LOW – низкая скорость, MID – средняя скорость, HIGH – высокая скорость.

5. Кнопкой установите режим качания жалюзи.

Для включения функций SLEEP, TIMER, TURBO, LIGHT нажмите соответствующие кнопки.




Рис. 5.4

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

5.3.4 Замена батареек в пульте управления.

В пульте управления кондиционера применяются две батарейки 1,5 В типа ААА. Для извлечения батареек, при замене, необходимо сдвинуть крышку пульта управления в направлении стрелки (см. рисунок 5.5) извлечь батарейки и установить новые.

Установите крышку пульта на место. Не допускается использовать одновременно батарейку выработавшую ресурс и новую, а также батарейки разных типов. Срок службы батареек не более 1 года. Если предполагается, что пульт не будет использоваться длительное время необходимо извлечь батарейки.

5.3.5 Аварийный переключатель.

В случае утери или выхода из строя беспроводного пульта управления возможно включение/выключение кондиционера при помощи аварийного переключателя см. рис. 5.6.

5.6. При нажатии кнопки переключателя кондиционер включится в автоматический режим. В зависимости от температуры в помещении кондиционер будет охлаждать, нагревать или работать в режиме вентиляции. Если кондиционер работает, то при нажатии кнопки остановится.




Рис. 5.5




Рис. 5.6

6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДИЦИОНЕРА

6.1 Параметры электропитания кондиционера.

| | |
|---------------|----------|
| Напряжение, В | ~220±10% |
| Частота, Гц | 50+1 |

6.2 В соответствии с требованиями нормативной документации по электробезопасности кондиционер должен быть надежно заземлен и подключаться к сети электропитания в соответствии с требованиями ПУЭ.

6.3 Условия эксплуатации наружного блока для климатического исполнения УХЛ1 и условия эксплуатации для внутреннего блока для климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

6.4 Температурный диапазон эксплуатации кондиционера:

| Режимы работы Температура воздуха | Охлаждение | Обогрев |
|--------------------------------------|----------------|----------------------|
| Внутри помещения | от 21 до 32 °C | от 20 до 27 °C |
| Снаружи помещения | от 18 до 43 °C | от минус 7 до 24 °C |
| Для моделей GWH09MA-K3NNC5F | | |
| Снаружи помещения | от 18 до 43 °C | от минус 15 до 24 °C |

6.5 Относительная влажность воздуха в кондиционируемом помещении должна быть не более 80%. При влажности воздуха более 50% рекомендуется выбирать высокую скорость вращения вентилятора кондиционера.

6.6 Содержание в атмосфере коррозионно-активных агентов в месте установки наружного блока для типа атмосферы I по ГОСТ 15150-69.

6.7 Кондиционер не рекомендуется для эксплуатации в следующих условиях:

- в саунах, транспортных средствах, кораблях;
- в помещениях с высокой влажностью, например, ванных комнатах, подвальных помещениях;
- в зонах установки высокочастотного оборудования: радиоаппаратуры, сварочных агрегатов, медицинского оборудования;
- в сильно загрязненных зонах и зонах с высоким содержанием масла в воздухе;
- в зонах с агрессивной атмосферой, например, вблизи серных источников;
- в других сложных условиях.

Внимание:


Для улучшения работы кондиционера компания производитель рекомендует Вам не реже одного раза в год проводить Сервисное техническое обслуживание кондиционера.

Заключите договор на Сервисное обслуживание с Авторизованным дилером GREE, продавшим и установившим Ваш кондиционер.

7. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Устанавливайте наиболее приемлемую температуру. Это может предотвратить излишнюю трату энергии. <div style="text-align: center;"> </div> | <ul style="list-style-type: none"> • Направление воздушного потока должно быть правильно выбрано. Жалюзийные заслонки рекомендуется направлять вниз в режиме нагревания, и вверх в режиме охлаждения. <div style="text-align: center;"> </div> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Во время работы кондиционера не оставляйте на длительное время открытыми окна и двери. Это может привести к снижению эффективности кондиционирования. <div style="text-align: center;"> </div> | <ul style="list-style-type: none"> • Прямой воздушный поток не должен быть направлен на животных или растения (интерьер). Это может нанести им вред. <div style="text-align: center;"> </div> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Попадание воды на воздушный кондиционер может привести к поражению электрическим током и нарушению работы устройства. <div style="text-align: center;"> </div> | <ul style="list-style-type: none"> • Блок должен быть заземлен. Не соединяйте провод заземления с газовыми и водными трубами, молниевводами и заземлением телефонных линий. <div style="text-align: center;"> </div> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Кондиционер должен питаться стабильным однофазным напряжением $220 \pm 10\%$ В. В противном случае компрессор будет сильно вибрировать, разрушая холодильную систему. <div style="text-align: center;"> </div> | <ul style="list-style-type: none"> • Не используйте кондиционер воздуха не по назначению, например, для сушки одежды, хранения продуктов и т.п. <div style="text-align: center;"> </div> |





ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ



8. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ


- Перед началом технического обслуживания отключите подачу питания и извлеките из розетки штепсель.
- Не опрыскивайте в целях очистки внутренний и наружный блоки водой.**
- Протирайте блоки мягкой сухой тряпкой или ветошью, слегка смоченной водой или моющим средством.

| Очистка внешней панели | |
|--|---|
| 1. Потяните панель в направлении стрелок для снятия внешней панели с блока. |  |
| 2. Промывка. Протрите панель мягкой тряпкой, слегка смоченной водой или моющим средством, после чего высушите панель в темном месте. ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не используйте для промывки панели воду температурой выше 45° С, т.к. это может привести к деформации панели или ее обесцвечиванию. |  |
| 3. Установка внешней панели. Закройте и закрепите внешнюю панель. |  |
| Очистка воздушных фильтров (Рекомендуется проводить раз в три недели) | |
| 1. Откройте внешнюю панель, возмитесь за ярлычок воздушного фильтра и, слегка приподняв его, извлеките фильтр. |  <p>Воздушный фильтр</p> <p>Паз</p> |
| 2. Очистка. Для очистки фильтров от налипшей грязи Вы можете воспользоваться пылесосом или промыть фильтры водой, после чего высушить их в темном месте. ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не используйте для промывки фильтров воду температурой выше 45° С, т.к. это может привести к деформации или обесцвечиванию. |  |

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3. Установка фильтров на место.

Вставьте фильтры на место так, чтобы надпись «FRONT» (ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА) была обращена на Вас.



Замена воздухоочистителя.

- Рекомендуется производить каждые шесть месяцев; запасные фильтры могут быть приобретены в центре обслуживания GREE .

1. Извлеките воздушные фильтры.

(См. пункт первый «Очистка воздушных фильтров»)

2. Замена воздухоочистителя.

Извлеките воздухоочистительные фильтры и поместите новые фильтры в кассету для фильтров.



ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны, берегите руки у заостренных поверхностей.

3. Вставьте фильтры на место.

(См. пункт третий «Очистка воздушных фильтров»)


Подготовка к работе

1. Убедитесь в том, что воздуховыпускное и воздухоприемное отверстия ничем не загорожены.

2. Убедитесь в правильности подключения провода заземления.

3. При необходимости замените фильтры.

4. В случае необходимости смените батареи.






Обслуживание после применения

1. Отключите напряжение питания.
2. Очистите фильтры и другие элементы.
3. Удалите пыль с внешнего блока.
4. Подкрасьте заржавевшие участки на наружном блоке для предотвращения разрастания ржавчины.



9. СБОИ В РАБОТЕ, ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

В случае возникновения неисправности прежде чем обращаться в сервисный центр проверьте:

| Отклонение в работе | Причина |
|---|--|
|  | При возобновлении работы кондиционера внутренний блок работает не сразу . При возобновлении работы после останова кондиционер не работает приблизительно 3 минуты в целях самозащиты. |
|  | После начала функционирования в области воздуховыпускного отверстия ощущается необычный запах. Это вызвано проникновением в кондиционер запахов из помещения. |
|  | Во время работы слышен звук капающей воды. Это вызвано перетеканием хладогента внутри блока |
|  | Во время охлаждения появляется туман . Дымка (туман) вызвана ускоренным охлаждением воздуха в помещении холодным потоком воздуха из кондиционера. |
|  | В начале работы или после остановки кондиционера слышен скрип. Это вызвано деформацией пластмассы в результате изменения температуры. |
|  | Кондиционер воздуха не работает. Не было ли выключено питание? Нет ли потери контакта в электропроводке? Не сработал ли переключатель защиты от токовой утечки? Не выходит ли напряжение питания за пределы 206–244 В? Не работает ли ТАЙМЕР? |
|  | Не хватает мощности охлаждения (нагревания). Правильно ли произведена УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ? Нет ли препятствий потоку воздуха у входного и выходного отверстий? Не загрязнены ли фильтры? Не установлена ли малая скорость вращения вентилятора внутреннего блока? Не находятся ли в помещении другие тепловые источники? |
|  | Кондиционер не управляемся с помощью пульта дистанционного управления. Не находится ли пульт дистанционного управления на удалении от внутреннего блока, превышающем эффективное расстояние? Замените неисправные батарейки или пульт дистанционного управления. Нет ли препятствий для прохождения сигнала между пультом дистанционного управления и приемником сигнала? |

СБОИ В РАБОТЕ, ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Немедленно прекратите все операции, выньте сетевой шнур из розетки питания и свяжитесь с представителем GREE в следующих ситуациях.




- Во время работы раздается подозрительный звук.
- Часто перегорает предохранитель или срабатывает автоматический выключатель
- Попадание в кондиционер посторонних предметов или воды.
- Перегрев электрических проводов и штепселя питания.
- Резкий неприятный запах из воздуховыпускного отверстия во время работы.

10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

10.1 Кондиционеры должны транспортироваться и храниться в упакованном виде. **Упакованные кондиционеры могут транспортироваться любым видом крытого транспорта.**

10.2 Упаковки с кондиционерами должны храниться в закрытых помещениях при температуре от минус 30 до плюс 40 °C.





www.gree-cool.ru